

Kamienna Góra, dn. 25.07.2019 r.

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. Zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przegląd i czynności serwisowe układów grzewczych w obiektach należących do Spółki. W szpitalu funkcjonują cztery kotłownie o łącznej mocy 3,75MW, które powinny być objęte przeglądem i serwisem:

Kotłownia nr 1 (Pawilon IB) w skład której wchodzi:

- Kocioł wodny Schafer DCN 550 o mocy 550 kW
palnik II stopniowy Intercall Warmtechnik SGN 88/2
- Kocioł wodny Schafer DCN 550 o mocy 550 kW
palnik modulowany Weischaup WM-10/3-A
- podgrzewacz CWU Interdomo GmbH Domocell typ DLW 250 4 szt.

Kotłownia nr 2 (Pawilon IIB) w skład której wchodzi:

- Kocioł wodny Viessmann Paromat Simplex 725 kW
palnik modulowany Weischaup WM-10/3-A
- Kocioł wodny Viessmann Paromat Simplex 575kW
palnik 2 stopniowy Korting Vt4 aII K
- Kocioł wodny Viessmann Paromat Simplex 575kW
palnik 2 stopniowy Intercall Warmtechnik SGN 88/2
- Kocioł Parowy ICI Caldaie 300kW
palnik 2 stopniowy Korting VT2 a II K
- Kocioł Parowy ICI Caldaie 200kW
palnik 2 stopniowy Scheer SGN 66/2
- podgrzewacz CWU Viessmann VertCell typ: 3003 334 3szt.
- podgrzewacz CWU Viessmann RudoCell typ: 3003 374 2szt.

Kotłownia nr 3 (Willa nr 1F) w skład której wchodzi:

- Kocioł Viessmann Paromat Simplex 225kW
palnik 2 stopniowy Scheer SGN 66/2

Kotłownia nr 4 (Willa 1E) w skład której wchodzi:

- Kocioł żeliwny Atola 48kW (palnik atmosferyczny zintegrowany)

We wszystkich kotłowniach zamontowane są aktywne systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej Gazex, które także należy objąć serwisem. Łączna liczba detektorów gazu: 10 szt.

Sprawę prowadzi:
Piotr Czajkowski
tel. (75) 6459 714
kom. 697 071 517