

Nr sprawy **14/2024/TP**

Bydgoszcz, dnia 13.06.2024r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
**WYMIANA DWÓCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH OBSŁUGUJĄCYCH CZTERY SALE
OPERACYJNE**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Dopytam dla pewności, podane w wyjaśnieniach (*udostępnionych przez Zamawiającego w dniu 13.06.2024r*) ilości VAV i CAV na pewno dotyczą central wentylacyjnych, a nie sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi? Jeśli nie zaszła pomyłka, nie ma możliwości utrzymania wyznaczonego nadciśnienia w sali operacyjnej - nie możemy sterować wydatkiem centrali bo jest wspólna dla dwóch sal, sterowanie powinno odbywać się za pomocą VAV ale jeśli nie ma oddzielnych VAV dla każdej z sal to widzimy realny problem w utrzymaniu potrzebnego nadciśnienia.”

Odpowiedź:

Udostępnione przez Zamawiającego wyjaśnienia dotyczą sal operacyjnych tj. dla jednej sali operacyjnej: na nawiewie jest VAV – 1 szt. i CAV – 2 szt., a na wyciągu CAV – 3 szt. Z uwagi na to, że jedna centrala obsługuje dwie sale operacyjne ilość należy podwoić.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00350620 z dnia 04.06.2024 r.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie: **17.06.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert.

Sprawy prowadzi: Magdalena Błaszek
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Danuta Kurylak
dr n. med. Danuta Kurylak

