


<p>UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03, e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl https://www.przetargi.uj.edu.pl</p>	
--	---

Kraków, dnia 25 września 2024 r.

Do wszystkich potencjalnych Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu dwóch świetlików w budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielone odpowiedzi do treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18 września 2024 r.:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy Zamawiający akceptuje poniższe propozycje:

- 1. Szkło świetlików 6 ESG Combi neutral 70/35/16ChrU/6float/VSG 55.2 (Z/Z/Z) Ug=1,0**
- 2. System świetlików Ponzio Procural PF152**
- 3. Rezygnacja ze szkła samoczyszczącego. Tego typu rozwiązania stosuje się na powierzchni pionowe, a nie poziome świetliki. Dodatkowo jest to bardzo drogie rozwiązanie.**
- 4. Obróbki aluminiowe lakierowane proszkowo.**
- 5. Żaden z dostępnych systemów konstrukcji aluminiowych nie daje możliwości wykonania klap E30. Rezygnacja z tego wymogu.**
- 6. Z uwagi na okres jesienno-zimowy realizacja prac możliwa na wiosnę. Planowana jest podwyżka cena aluminium i szkła. Proponuję płatność częściową w 2024 roku za zamówienie konstrukcji i szkła doświetlików.**
- 7. Rezygnacja z rusztowań. Zastosowanie siatkowych platform roboczych.**

Odpowiedzi:

Ad. 1 Wymagania jakie ma spełnić szkło świetlików podano w p. 4.3 opisu do Projektu Budowlanego / Projektu Wykonawczego.

Ad. 2 Wybór dostawcy konstrukcji świetlików aluminiowej jest po stronie Wykonawcy. Wymagania dla konstrukcji aluminiowej podano w p. 4.3 opisu do Projektu Budowlanego / Projektu Wykonawczego. Zamawiający oczekuje spełnienia współczynnika przenikania ciepła minimum $U_c(\max) = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, wymagania normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 oraz że zastosowana konstrukcja będzie posiadała dopuszczenie do stosowania jako świetliki albo okna dachowe.

- Ad. 3** Zamawiający nie rezygnuje z wymogu stosowania szkła samoczyszczącego.
- Ad. 4** Zamawiający akceptuje zastosowanie obróbek aluminiowych lakierowanych proszkowo. Istotne jest dochowanie szczelności obróbek i kolorystyki obróbek spójnej z kolorystyką świetlików.
- Ad. 5** Są na rynku dostępne systemy posiadające atest dla zabudowy jako przeszklone dachy przeciwpożarowe o odporności EI30. Zamawiający nie rezygnuje z wykonania klap jako E30.
- Ad. 6** Zamawiający dopuszcza podział płatności na płatności częściowe za zamówienie. Zgodnie z poniższą Modyfikacją treści projektowanych postanowień umowy.
- Ad. 7** Za organizację robót i stosowanie przepisów BHP odpowiada Wykonawca. Zamawiający akceptuje zastosowanie siatkowych platform roboczych typu S pod warunkiem zabezpieczenia Innych użytkowników obiektu przed upadającymi przedmiotami. Obustronnie wzdłuż świetlików prowadzą otwarte galerie komunikacyjne stanowiące jedyną komunikację wewnątrz budynku. Zamawiający zwraca uwagę że przestrzeń pod świetlikami jest podzielona ścianami aluminiowymi z przeszkleniami (wydzielenie przestrzeni klatek schodowych) co utrudni montaż siatek.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania do treści SWZ, Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ i jej załączników:

Załącznik nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy):

§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy może być płatne częściami, nie częściej niż raz w miesiącu, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury, wystawionej po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z protokołem odbioru części prac wykonanych w całości (100%), jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 6 zdanie 1, o ile przewidziano udział podwykonawców przy realizacji umowy.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia, a z uwagi na ich zakres i charakter wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a tym samym dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert 3.10.2024 r. godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert 3.10.2024 r. godz. 10:00

Nowy termin związania ofertą do dnia 1.11.2024 r. (włącznie)

*Z poważaniem,
Katarzyna Jasińska*