

SA.270.05.2021

Opis wymagań nadleśnictwa

Dotyczy: ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z rozprorowadzeniem infrastruktury.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa agregatu prądotwórczego do siedziby nadleśnictwa, wraz z ustawieniem i przygotowaniem do pracy.

Umiejscowienie agregatu:

budynek kotłowni nadleśnictwa o wym.: 175 cm x 180 cm

Warunki pracy: Agregat ma zasilić w prąd biuro nadleśnictwa oraz pomieszczenie kotłowni (budynki oddalone są od siebie o około 200 metrów).

Po stronie wykonawcy leży obowiązek:

- doboru odpowiedniego rodzaju kabla do przeprowadzenia pomiędzy budynkami drogą naziemną. Przy podłączeniu istnieje możliwość wykorzystania bieżącej infrastruktury nadleśnictwa (istniejące budynki i słupy)
- odpowiednie zabezpieczenie instalacji,
- podłączenie do pracy.
- Uzyskanie zgody na wykorzystanie słupów leży po stronie wykonawcy (o ile taka zgoda jest wymagana).

Wymagania techniczne dotyczące agregatu prądotwórczego:

- Moc min 30 kW,
- Moc znamionowa min: 30000 Watt
- Napięcie: Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V
- Wyciszona wodoszczelna obudowa,
- Automatyczny rozruch po ustaniu zasilania „sieciowego”,
- Zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym,
- Przystosowanie do pracy ciągłej,
- Możliwość wyprowadzenia spalin poza obiekt
- Gwarancja: min 24 miesiące