

IIG.271.1.2023

- oferty -

Postępowanie: „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie“ ID 716981

Pytania - Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Starym Dzikowie:

1. W SWZ w rozdziale VII pkt 2 podpunkt 3 dla części III występuje zapis o ubezpieczeniu na kwotę 500 000.00 zł natomiast słownie jest jeden milion pięćset tysięcy, co jest właściwe.
Odp.: kwota ubezpieczenia ma wynosić 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł)
2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę w zakresie zaprojektowanych robót.
Odp. Zamawiający posiada stosowne pozwolenia i zgłoszenia.
3. W projekcie technicznym znajduje się projekt instalacji odgromowej – brak go w przedmiarze oraz w zakresie wykonania robót w SWZ. Jeżeli instalacja jest do wykonania Proszę o udostępnienie przedmiarów.
Odp. Zamawiający udostępni przedmiar instalacji odgromowej. Jednocześnie informuje iż zadanie realizowane będzie przy rozliczeniu ryczałtowym. W związku z powyższym przedstawione przedmiary służą pomocniczo do wyceny
4. W PT zapisane jest obłożenie schodów zewnętrznych gresem płomieniowanym. Płomieniowane płytki występują z kamienia naturalnego. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być płytki do obłożenia schodów.
Odp. Schody obłożyc płytkami z granitu płomieniowanego.
5. Dotyczy montażu krzesła dla osób niepełnosprawnych: - Czy Zamawiający posiada zgodę UDT z uzgodnieniami na przebudowę krzesła. - Ze względu na konstrukcję nowych schodów (2 biegi i spocznik) nie jest możliwe przełożenie istniejącego toru jezdnej krzesła. - Czy krzesło jest serwisowane - Czy krzesło posiada aktualne badania UDT Proszę o podanie typu i producenta krzesła .
Odp. Projektuje się wymianę szyny jezdnej.
zamontowane krzesło posiada aktualne badania – 07.12.2022r. Typ krzesła – ACRON SUPERGLIDE 120 rok budowy 2016 ; udźwig 127 kg
5. Proszę o podanie lokalizacji demontażu studni kanalizacyjnej i lokalizacji montażu nowej studzienki.
Odp. Demontaż i montaż studni kanalizacyjnej dotyczy studni położonej za budynkiem wielofunkcyjnym (nr 3 na planie zagospodarowania działki)

6. W zaprojektowanej pochylni brak jest odprowadzenia wód opadowych, co będzie skutkowało zalewaniem pomieszczeń piwnicznych.

Odp. Odwodnienie odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej (w załączniku przekrój)

8. Czy wcześniejsze zakończenie robót będzie umożliwiło dokonanie odbioru i rozliczenia zadania.

odp. Tak

9. Proszę o wyjaśnienie § 13 umowy pkt 1 i 3 o rozliczeniu faktury częściowej. Czy faktura częściowa ma być wystawiona na kwotę 15 % lub więcej (ile ?)z umowy (punkt 1) czy do 90 % (punkt 3).

Odp. Płatność za zrealizowane zadanie odbywać się będzie w dwóch transzach

I transza w wysokości nie mniejszej niż 15 % wartości zadania,(faktura częściowa)

II transza w wysokości 85% zadania po zakończeniu inwestycji w terminie do 35 dni.

Wysokości transz uzależnione będą od zaofiarowanych cen w postępowaniu przetargowym.

Punkt 3 zostanie wykreślony z umowy

Tomasz Jabłoński
Wójt Gminy Stary Dzików