

Opis przedmiotu zamówienia

Listwy PDU wraz z okablowaniem

1. Listwa PDU typ 1 – 4 sztuki

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostawy listwy **PDU 2G monitorowanej do szafy Rack OU NetShelter APC AP8853**

Najważniejsze cechy

- a) Złącza wyjściowe:
 - a. 36 gniazd IEC 60320 C13
 - b. 6 gniazd IEC 60320 C19
- b) Napięcie wyjściowe: 230V
- c) Nominalne napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230V
- d) Typ gniazda wejściowego: IEC 60309 32 A 2P + E
- e) Długość przewodu – 3 metry
- f) Obciążalność: 7400VA
- g) Maksymalny prąd wejściowy: 32A

2. Listwa PDU typ 1 – 8 sztuk

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostawy listwy **PDU do szafy Rack OU NetShelter APC AP7553**

Najważniejsze cechy

- a) Złącza wyjściowe:
 - a. 20 gniazd IEC 60320 C13
 - b. 4 gniazda IEC 60320 C19
- b) Napięcie wyjściowe: 230V
- c) Nominalne napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230V
- d) Typ gniazda wejściowego: IEC 60309 32 A 2P + E
- e) Obciążalność: 7400VA
- f) Maksymalny prąd wejściowy: 32A

3. Akcesoria do listw PDU

Zamawiający oczekuje dostawy profesjonalnych kabli zasilających oraz czujników od producenta listw PDF tj. APC NetShelter zgodnie z poniższą specyfikacją:

- a. **kabel C13-C14 typ 1 – 3 sztuki (łącznie 18 kabli)**
Produkt: AP8702S-WWX340
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, C13 do C14, 0,6 m, czerwone
- b. **kabel C13-C14 typ 2 – 3 sztuki (łącznie 18 kabli)**
Produkt: AP8702S-WWX590
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, C13 do C14, 0,6 m, niebieskie
- c. **kabel C13-C14 typ 3 – 2 sztuki (łącznie 12 kabli)**
Produkt: AP8704S-WW
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, C13 do C14, 1,2 m, czarne
- d. **kabel C19-C20 typ 1 – 2 sztuki (łącznie 12 kabli)**
Produkt: AP8712SX340
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, C19 do C20, 0,6 m (2 stopy), czerwone
- e. **kabel C19-C20 typ 2 – 2 sztuki (łącznie 12 kabli)**
Produkt: AP8712S
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C19 na C20, 0,6 m, czarne
- f. **czujnik temperatury i wilgotności – 2 sztuki**
czujnik od firmy APC kompatybilny/współpracujący z listwą APC AP8853

Wszystkie dostarczone urządzenia opisane w punktach od 1 do 3 muszą być nowe i pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji. Na dostarczony sprzęt musi zostać udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja producenta.