

Znak sprawy: GKII.271.16.2023

Dotyczy postępowania pn.:

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tulce, Markowice i Poklatki, gm. Kleszczewo”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz **dokонуje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści oprawy wyposażone w szybę ochronną i stopień ochrony przed uderzeniami IK09. Stopień IK10 jest bardzo rzadko używany w oświetleniu ulicznym – w szczególności dla opraw wieszanych na słupach 8m

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Zgodnie z decyzjami konserwatora zabytków prosimy o informację po czyjej stronie leżeć będą koszty związane z badaniami archeologicznymi, jak również czy po stronie Zamawiającego są wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń konserwatora zabytków na realizację prac.

Odpowiedź: Po stronie wykonawcy są wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń konserwatora zabytków oraz wszelkie koszty związane z badaniami archeologicznymi.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych stożkowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych w kolorze srebrnym (oryginalna warstwa ocynku) czy też wymagane są słupy malowane?. Jeśli malowane to na jaki kolor RAL?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem słupy mają być ocynkowane ogniowo. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów malowanych.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający **dokонуje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Zamawiający modyfikuje rozdz. 13 ust.2 pkt.2.2 w następujący sposób:

Było: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2023 roku do godz. 9.00.

Jest: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2023 roku do godz. 9.00.

2. Zamawiający modyfikuje rozdz. 13 ust.3 pkt.3.1 w następujący sposób:

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.10.2023 roku o godz.09.15.

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.10.2023 roku o godz.09.15.

3. Zamawiający modyfikuje rozdz. 13 ust.4 pkt.4.1 w następujący sposób:

Było: Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 04.11.2023 roku.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 07.11.2023 roku.

4. Zamawiający modyfikuje par. 1 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

Było: Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tulce, Markowice i Poklatki, gm. Kleszczewo**”, którą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

Jest: Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tulce, Markowice i Poklatki, gm. Kleszczewo**” (dalej zwanym „przedmiotem umowy”), którą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Zamawiający modyfikuje par. 1 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

Było: Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy przedstawiają:

- 1) oferta Wykonawcy,
 - 2) dokumentacja projektowa,
 - 3) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- stanowiące integralną część umowy.

Jest: Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy przedstawiają:

- 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2 do umowy,
 - 3) Specyfikacja Warunków Zamówienia- załącznik nr 3 do umowy,
- stanowiące integralną część umowy.

6. Zamawiający modyfikuje par. 7 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

Było: W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Jest:

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. Zamawiający dodaje pkt. 30 do par. 8 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy o następującej treści:

jeżeli jest to wymagane, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, formalności oraz zapewnienia przeprowadzenia badań archeologicznych oraz wykonania dokumentacji z tych badań

8. Zamawiający modyfikuje par. 9 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

Było:

Wykonawca w wyznaczonym terminie przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

Jest:

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto-

9. Zamawiający dodaje ust. 5 do par. 9 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy o następującej treści:

W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 16 niniejszej umowy.

10. Zamawiający dodaje ust. 4 do par. 10 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy o następującej treści:

Nieuwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

11. Zamawiający modyfikuje par. 15 ust. 1 lit. h załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

Było:

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 16 ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

Jest:

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 16 ust. 2 pkt. 3-6 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

12. Zamawiający dodaje pkt. 5 -6 do par. 16 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy o następującej treści:

- 5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, inspektora nadzoru lub umową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z tym dokumentami;
- 6) W przypadku o którym mowa w § 9 ust.5 niniejszej umowy.

13. Zamawiający modyfikuje par. 16 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

Było:

Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej Stronę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

Jest:

Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni dowiedzenia się o wystąpieniu przesłanki uprawniającej Stronę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

14. W par. 17 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy wykreśla się pkt. 2 o treści:

jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy

w związku z czym punkty 3- 14 przyjmują numery 2-13.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w dniu 04.10.2023r. została przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie postępowania.

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo