

Nr sprawy: **KA-DZP.362.1.8.2020**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (cz. 2)

Dotyczy postępowania na:

Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na remoncie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą dwóch central wentylacyjnych w budynku E należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – postępowanie powtórzone

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej przesłany wniosek wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców).

Pytanie 10:

Czy Zlecający dopuszcza realizację systemu automatyki z wizualizacją niezależną od istniejącego systemu BMS Delta Controls?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza realizacji systemu automatyki niezależnego od istniejącego systemu BMS Delta Controls. Realizacja musi być przeprowadzona z wykorzystaniem istniejącego systemu BMS Delta Controls. Wykonanie wizualizacji nie powinno w sposób istotny odbiegać od aktualnie wykorzystywanej.

Zamawiający informuje, iż **terminy składania i otwarcia ofert** nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Wioletta Seredyńska