

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu otrzymało od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przetarg nr 18/NTSI/2023 pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu - dostawy”.

Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie aktualnie obowiązujących stawek za media.

*Odpowiedź:*

Zgodnie z obecnymi taryfami, stawki na zużyte media kształtują się następująco:

1. Woda na cele przemysłowe:

- 8,36 zł netto / 1m<sup>3</sup> do dnia 17.08.2024r.;

2. Ścieki na cele przemysłowe:

- 11,78 zł netto / 1m<sup>3</sup> do dnia 31.07.2024r.;

3. Energia elektryczna:

a) 0,88 zł netto / 1kWh zużytej energii elektrycznej do dnia 31.12.2024r. według obecnie podpisanej umowy na dostawę energii elektrycznej (cena obejmuje sprzedaż energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją).

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jaka jest oszacowana wartość zamówienia.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie planuje przed upływem terminu składania ofert ujawniać informacji o oszacowanej wartości zamówienia.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada zagwarantowane środki finansowe konieczne do realizacji zamówienia oraz czy dostęp do tych środków nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy? Prosimy również o określenia źródła finansowania zamówienia i aktu prawnego, zgodnie z którym środki te zostały przyznane.

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, że w dniu 26.10.2023 r. Rada Nadzwyczajna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraziła zgodę na udzielenie dofinansowania na przedmiotowe zadania. Warunkiem podpisania umowy pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu na dofinansowanie, jest dostarczenie harmonogramu rzeczowo – finansowego po wyborze Wykonawcy.

Zgodnie z powyższym w SWZ pkt. 2.4. został umieszczony zapis:

*„Zgodnie z art. 257 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania (w całości lub któregośkolwiek z zadań), jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane”.*

Pytanie nr 4:

4. Prosimy o określenie kto ponosi koszty mediów, odczynników chemicznych, reagentów podczas rozruchów.

*Odpowiedź:*

Podczas rozruchów koszty mediów, odczynników chemicznych, reagentów ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 5:

SWZ, rozdział 17, pkt 17.9 - w związku z tym, iż przedmiar pełni funkcje pomocniczą, ale zgodnie z zapisami umowy kosztorys ofertowy stworzony na podstawie przedmiaru ma służyć do rozliczeń zmiany wysokości wynagrodzenia, prosimy o określenie jakie czynności należy podjąć w przypadku jego niezgodności z zapisami w projektach. Czy można dokonywać w nim zmian, np. poprzez dodawanie pozycji, zmiany opisów, ilości, jednostek etc.?

*Odpowiedź:*

Zgodnie z pkt 10.17.8. SWZ, Wykonawca załącza do oferty:

*„Wypełniony przez Wykonawcę „Przedmiar robót” (załącznik nr 11 do SWZ) na podstawie którego obliczona została cena stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy”.*

Jednocześnie zgodnie z pkt. 17.9. SWZ:

*„Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, załączonych przedmiarów robót pełniących wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót oraz dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej - cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik do SWZ”.*

*Wypełniony „Przedmiar robót” musi pokrywać się z załącznikiem nr 11 do SWZ a także musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.*

Pytanie nr 6:

Wzór umowy – zadanie 1, §1 ust. 1.: Dla tego zakresu jest aktualny Projekt wykonawczy zatem powinien mieć priorytet, a określenie OPZ jest przedmiotem umowy jest niewłaściwe.

*Odpowiedź:*

Załączone projekty wraz z pozostałymi dokumentami (od zał. 1.1 do SWZ do załącznika 1.14 do SWZ) stanowią kompletny OPZ dla przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 7:

Wzór umowy – zadanie 1, §2 ust. 1.: termin realizacji zadania niezgodny z zapisem w SWZ. Prosimy o weryfikację.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ, polegającą na zmianie daty we wzorze umowy z 31.03.2025 r. na 28.06.2025 r.

Pytanie nr 8:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §1 ust. 9.: Prosimy o wskazanie tej osoby w § 2 ust.14.

*Odpowiedź:*

Wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie mgr inż. Paweł Stachura – który jest również wskazany w § 2 ust.14.

Pytanie nr 9:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 4.: wnosimy o dodanie możliwości innego technicznie uzasadnionego terminu albo obustronnie uzgodnionego.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §2 ust. 4 bez zmian.

Pytanie nr 10:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 7.: wnosimy o dodanie możliwości innego technicznie uzasadnionego terminu albo obustronnie uzgodnionego.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §2 ust. 7 bez zmian.

Pytanie nr 11:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 6 i 8: warunkiem odbioru prac jest podpisanie protokołu odbioru częściowego czy końcowego „bez zastrzeżeń”. Takie regulacje w umowie o zamówienie naruszają zasady współżycia społecznego i zaburzają równowagę stron stosunku zobowiązaniowego, gdyż odbiór nie powinien być uzależniony od braku istnienia jakichkolwiek zastrzeżeń, wad czy usterek w wykonanych usługach lub robotach. Wystąpienie wady lub usterki nielimitującej (nieistotnej), nadającej się do usunięcia nie powinno być przeszkodą w podpisaniu protokołu odbioru, stąd nasz wniosek o wykreślenie sformułowania „ bez zastrzeżeń”. Odmowa odbioru może być uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy dzieło dotknięte jest wadami istotnymi, czyli takimi, które powodują, że nie daje ono możliwości korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. Odmowa odbioru może być uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy dzieło dotknięte jest wadami istotnymi, czyli takimi, które powodują, że nie daje ono możliwości korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §2 ust. 6 i 8 bez zmian, jednocześnie wyjaśnia że §2 zawiera również regulacje dotyczące podpisania protokołu końcowego z zastrzeżeniami.

Pytanie nr 12:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 8: wnosimy o sprecyzowanie, iż chodzi o zastrzeżenia/wady limitujące (istotne). Odbiór nie powinien być uzależniony od braku istnienia jakichkolwiek zastrzeżeń, wad czy usterek w wykonanych usługach lub robotach. Wystąpienie wady lub usterki nielimitującej (nieistotnej), nadającej się do usunięcia nie powinno być przeszkodą w podpisaniu protokołu odbioru.

Odmowa odbioru może być uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy dzieło dotknięte jest wadami istotnymi, czyli takimi, które powodują, że nie daje ono możliwości korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.

*Odpowiedź:*

§2 ust. 8 precyzyjnie reguluje zasady podpisania protokołu odbioru lub jego odmowy podpisania.

Pytanie nr 13:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 10: wnosimy o wykreślenie. W przypadku wystąpienia wad, usterek Wykonawca ma możliwość ich usunięcia, naprawienia, a za nieterminową realizację przewidziane są kary.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §2 ust. 10 bez zmian.

Pytanie nr 14:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 11: prosimy o dodanie, iż odmowa będzie pisemnie uzasadniona.

*Odpowiedź:*

Zgodnie z §2 ust. 8 Zamawiający może: „.... odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i jednocześnie odmówić podpisu protokołu końcowego przedstawiając swoje stanowisko na piśmie”.

Pytanie nr 15:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 11: błędnie przywołany § 5 ust. 3 lit. a. Prosimy o weryfikację.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ.

Pytanie nr 16:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §2 ust. 13: wnosimy o usunięcie zapisu „ Odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne szkody, trwa do momentu ich ostatecznego pisemnego odbioru przez Zamawiającego bez uwag”. Nie zdefiniowano pojęcia odbioru ostatecznego.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ.

Pytanie nr 17:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §3 ust. 5: wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o należności

wymagalne i niesporne.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §3 ust. 5 bez zmian.

Pytanie nr 18:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §3 ust. 6: wnosimy o dodanie „wykonanych przez podwykonawców, których dane Wykonawca przekazał Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust.4. umowy”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §3 ust. 6 bez zmian.

Pytanie nr 19:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §3 ust. 7: wnosimy o wykreślenie „ostatecznego”. Nie zdefiniowano pojęcia odbioru ostatecznego.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ.

Pytanie nr 20:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §3 ust. 7: wnosimy o wykreślenie sformułowania „bez zastrzeżeń”. W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku zastrzeżeń, wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o odbiorze robót bez zastrzeżeń. Tak również rozstrzyga tę kwestię wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., I ACa 253/15: „ Zapis umowy zawartej przez strony, mówiący, iż odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy zostanie sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, pozostaje w sprzeczności z art. 647 k. c., statuującym obowiązek inwestora odbioru prac, zatem zapis ten nie może być uznany za wiążący”. Zamawiający mogą odmówić dokonania odbioru końcowego tylko wtedy, gdy wystąpią wady istotne.

*Odpowiedź:*

Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana tylko w sytuacji, gdy protokół odbioru częściowego lub końcowego będzie podpisany bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że podpisanie protokołu częściowego lub końcowego z zastrzeżeniami oznacza niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i skutkuje zgodnie z §2 ust. 4 i §2 ust. 7 obowiązkiem uzupełnienia, poprawienia lub prawidłowego wykonania części przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy. W razie nieusunięcia wadliwości w terminie określonym w §2 ust. 4 i §2 ust. 7 zamawiający odmówi podpisania protokołu częściowego lub końcowego (§2 ust. 9). Stąd nie ma możliwości zapłaty wynagrodzenia w sytuacji gdy protokół odbioru częściowego lub końcowego został podpisany z zastrzeżeniami.

Pytanie nr 21:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 – wnosimy o zamianę w całym paragrafie „ brutto” na „ netto”. Wykonawca powinien być karany od wartości realizowanego świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 bez zmian.

Pytanie nr 22:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 1: wnosimy o zmianę na 0,2 %.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ.

Pytanie nr 23:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 2: wnosimy o wykreślenie.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 2 bez zmian.

Pytanie nr 24:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 3: wnosimy o zmianę na 10 %.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 3 bez zmian.

Pytanie nr 25:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 3: wnosimy o zmianę na „z winy Wykonawcy”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 3 bez zmian.

Pytanie nr 26:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 3 lit. a): wnosimy o dopisanie „lub innym uzgodnionym przez strony/technicznie uzasadnionym”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje że poprawia jedynie w SWZ omyłkę pisarską w zapisach §4 ust. 3 lit. a (ze słowa licznych na liczonych), pozostałe zapisy §4 ust. 3 lit. a pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 27:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 3 lit. a): wnosimy o zmianę „zamówienia” na „umowy”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje że poprawia jedynie w SWZ omyłkę pisarską w zapisach §4 ust. 3 lit. a (ze słowa licznych na liczonych), pozostałe zapisy §4 ust. 3 lit. a pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 28:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 3 lit. a): wnosimy o dodanie, iż chodzi tutaj o drugi ponowny protokół odbioru (patrz § 2 ust.5 i 8, 11).

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ.

Pytanie nr 29:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 3 lit. b): wnosimy o zmianę na „ dni roboczych”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 3 lit. b bez zmian.

Pytanie nr 30:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 4: wnosimy o zmianę na 10 %.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 4 bez zmian.

Pytanie nr 31:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 4: wnosimy o zmianę na „ z winy Wykonawcy”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 4 bez zmian.

Pytanie nr 32:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 5: wnosimy o zmianę na 500 zł.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 5 bez zmian.

Pytanie nr 33:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 6: wnosimy o wykreślenie. Zapis zbyt ogólny, dający otwarte swobodne pole dla Zamawiającego do obciążania Wykonawcy karami. Zapis w aktualnej postaci jest niespotykany i niczym nie uzasadniony oraz naraża Wykonawcę na niemożliwe do przewidzenia na 3 etapie składnia oferty koszty. Brak wyszczególnienia zdarzeń i brak jakiegokolwiek procedury informującej o wystąpieniu naruszenia.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ usuwając §4 ust. 6 ze wzoru umowy.

Pytanie nr 34:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4 ust. 11: wnosimy o zmianę na 20 %.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 11 bez zmian.

Pytanie nr 35:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4: nawiązując do ust. 3 i dla zachowania równości stron prosimy o dopisanie punktu „ Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający do §4 wzoru umowy nie dopisuje dodatkowego punktu.

Pytanie nr 36:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4: nawiązując do ust. 4 i dla zachowania równości stron prosimy o dopisanie punktu „ Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający do §4 wzoru umowy nie dopisuje dodatkowego punktu.



Pytanie nr 37:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4: nawiązując do ust. 7 i dla zachowania równości stron prosimy o dopisanie punktu „ Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.”

*Odpowiedź:*

Zamawiający do §4 wzoru umowy nie dopisuje dodatkowego punktu.

Pytanie nr 38:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §4: wnosimy o wprowadzeniu zapisu o zapłacie rekompensaty dla Wykonawcy za mobilizację i pozostanie w gotowości w przypadku opóźnienia Zamawiającego. Opóźnienie może wstrzymać prace Wykonawcy bez jego winy, a Wykonawca w czasie postoju będzie ponosił koszty personelu, sprzętu, utrzymania placu budowy etc.

*Odpowiedź:*

Zamawiający do §4 wzoru umowy nie wprowadza dodatkowego zapisu.

Pytanie nr 39:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §6 ust. 2 lit. e): wnosimy o wykreślenie w całości. Wykonawca nie może odpowiadać za poczynania Producenta.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wykreśla §6 ust. 2 lit. e):

Pytanie nr 40:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §6 ust. 2 lit. f): wnosimy o wykreślenie w całości. Zapis zbyt ogólny, dający otwarte swobodne pole dla Zamawiającego od odstąpienia od umowy. Zapis w aktualnej postaci jest niespotykany i niczym nie uzasadniony oraz naraża Wykonawcę na niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty koszty.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia §6 ust. 2 lit. f) bez zmian.

Pytanie nr 41:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §6: prosimy dodać uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności lub powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności tj.

- w przypadku zawieszenia robót na okres dłuższy niż 60 dni,
- gdy Zamawiający bez pisemnego uzasadnienia odmawia odbioru wykonanych robót ,
- gdy zwłoka w zapłacie należności Wykonawcy przekracza 30 dni.

*Odpowiedź:*

Zamawiający do §6 wzoru umowy nie dopisuje dodatkowego punktu.

Pytanie nr 42:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §6: wnosimy o dodanie „ W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony dokonają rozliczenia wykonanych robót do dnia odstąpienia”.



*Odpowiedź:*

Zamawiający nie dopisze punktu do §6.

Pytanie nr 43:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §7 ust. 2: wnosimy o wykreślenie w całości. Zamawiający sam określił w warunkach przetargowych okres gwarancyjny na 36 msc. Producent/dostawca urządzeń w zależności od wymogów stawianych przez różnych Zamawiających w kraju i za granicą może oferować różne okresy gwarancyjne na dostarczane urządzenia. Często przedłużenie gwarancji wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi np. z większą ilością przeglądów/serwisów, które Wykonawca tylko na etapie przygotowywania oferty może uzgodnić z producentem. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający sam wyznacza okres gwarancji, w tym przypadku 36 msc., zapis w aktualnej postaci jest abstrakcyjny, niczym nie uzasadniony i naraża Wykonawcę na niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty koszty. Wykonawca nie może zagwarantować innych uprawnień niż te które uzyska od producenta na konkretną dostawę dla tego postępowania przetargowego.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 2 bez zmian.

Pytanie nr 44:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §7 ust. 8: wnosimy o usunięcie, „ niedopełnienie warunków gwarancji” zbyt ogólne prowadzące do nadużyć.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 8 bez zmian.

Pytanie nr 45:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §7 ust. 9: prosimy o doprecyzowanie i dodanie „ po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 9 bez zmian.

Pytanie nr 46:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §7: wnosimy o dopisanie „ Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady powstałe na skutek okoliczności powstałych po przeniesieniu ryzyka na Zamawiającego, na przykład wady na skutek niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwego serwisowania lub na skutek zmian wprowadzonych bez zgody Wykonawcy na piśmie”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający do §7 wzoru umowy nie dopisuje dodatkowego punktu.

Pytanie nr 47:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §8 ust. 6: prosimy o dopisanie „ lub w terminie uzgodnionym przez Strony”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §8 ust. 6 bez zmian.

Pytanie nr 48:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §8 ust. 7: prosimy o dopisanie „ po uprzednim wezwaniu Wykonawcy”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §8 ust. 7 bez zmian.

Pytanie nr 49:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §8 ust. 7: prosimy o dopisanie „ lub w terminie uzgodnionym przez Strony”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §8 ust. 7 bez zmian.

Pytanie nr 50:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2, §10 ust. 5: wnosimy o doprecyzowanie zwolnienia II części zabezpieczenia „ Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, której okres odpowiedzialności ustalony został na okres, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy”. Określenie wartości zabezpieczenia znajduje się w umowie dla zadania 3.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ.

Pytanie nr 51:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2, §10 ust. 8: wnosimy o usunięcie. Sytuacja nie dotyczy przedmiotu tej umowy.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ.

Pytanie nr 52:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §10 ust. 10: wnosimy o wykreślenie sformułowania „ Potrącenia mogą też nastąpić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzeżeniem regulacji wydanych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego”. Zapis zbyt ogólny, dający otwarte swobodne pole dla Zamawiającego do obciążania Wykonawcy karami, a co więcej stan jest już nieaktualny.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §10 ust. 10 bez zmian.

Pytanie nr 53:

Wzór umowy, §10 ust. 11: wnosimy o usunięcie, zapis już nieaktualny.

*Odpowiedź:*

Zamawiający wprowadził stosowną zmianę do SWZ usuwając §10 ust. 11 ze wzoru umowy.

Pytanie nr 54:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §12 ust. 6: wnosimy o dodanie „ a także i w zakresie cen wynikających z zakresu rzeczowego danej umowy podwykonawczej”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §12 ust. 6 bez zmian.

Pytanie nr 55:

Wzór umowy – zadanie 1 i 2 i 3, §14 ust. 3 – wnosimy o zmianę na „...właściwy ze względu na siedzibę powoda”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy §14 ust. 3 bez zmian.

Pytanie nr 56:

Wzór umowy – zadanie 1, Załączniki, Załącznik nr 2: wnosimy o zmianę „ Opis przedmiotu zamówienia” na „ Projekt wykonawczy”.

*Odpowiedź:*

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 57:

Przedmiar, zadanie 1, Zał. 1.12 do SWZ - Projekt Wykonawczy. Bud. Kotłowni nr 14 –Branża Instalacyjna i Technologiczna – w odniesieniu do projektu w przedmiarze brak jakichkolwiek pozycji (materiałów, urządzeń, ilości) dotyczących:

- a) kabla grzewczego i miejscowego systemu alarmowego dla zewnętrznego rurociągu i wymiennika ciepła (str. 5 suszarnia osadu + osuszacz biogazu)
- b) instalacji gazowej (str. 8 rozdział 6.4.)
- c) wentylacji nawiewnej i wywiewnej kotłowni (str. 10 rozdział 7.)
- d) sieci preizolowanej (str. 13 rozdział 9.3.)
- e) detektora metanu (str. 8 rozdział 6.5) – prosimy o podanie parametrów technicznych
- f) kanałów powietrza (str. 9 rozdział 6.7)

Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

- a. Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”,
- b. Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”,
- c. Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”,
- d. Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”,
- e. uniwersalna głowica gazometryczna EXPERT IV/IR/S. Istnieje możliwość wykorzystania głowicy gazometrycznej zainstalowanej obecnie nad agregatem FG114.
- f. Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 58:

Przedmiar, zadanie 1, Zał. 1.10 do SWZ - Projekt Wyk. Branża Technolog.-Sieć Biogazu – w odniesieniu do projektu w przedmiarze brak jakichkolwiek pozycji (materiałów, urządzeń, ilości) dotyczących:

- a) bezpiecznika cieczowego na WKF ( str. 6 rozdział 5.1.)
- b) odwadniaczy sieciowych (str. 7-8 rozdział 5.2.)
- c) rurociągów biogazu ze stali kwasoodpornej DN150 i DN50 (str. 13 rozdział 5.5.).

Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

Bezpiecznik cieczowy na WKF-ie, odwadniacze sieciowe oraz rurociągi biogazu zostały uzupełnione w pozycjach przedmiaru. Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Parametry technologiczne bezpiecznika sieciowego znajdują się w Projekcie Wykonawczym Branża Technologiczna – Sieć Biogazu, na stornie 7 w punkcie 5.1.2

Parametry technologiczne odwadniacza sieciowego znajdują się w Projekcie Wykonawczym Branża Technologiczna – Sieć Biogazu, na stornie 7 w punkcie 5.2.2

Rurociągi biogazu DN150 i DN50 należy zamieścić w ilościach wynikających z rysunku nr B-003 „Moduł osuszania biogazu FP-0.3 i filtr siloksanów FP-0.4. Rzut z góry.”

Pytanie nr 59:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część budowlana: przedmiar nie zawiera nadproża SN0.1 z rysunku K-008 (Zał. 1.13 do SWZ - Projekt Wykonawczy. Bud.Kotłowni nr 14- Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna), brak również w zestawieniu stali dla tego elementu śrub łączących dwuteowniki IPE. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 60:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część budowlana: brakuje w przedmiarze elementów ujętych na rysunku K-012 (Zał. 1.13 do SWZ - Projekt Wykonawczy. Bud.Kotłowni nr 14- Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna). Chodzi o zestawienie stali pozycja 6 do 13 (245 kg). Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 61:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część budowlana (Zał. 1.13 do SWZ – Projekt Wykonawczy. Bud.Kotłowni nr 14- Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna): nadproża w tym projekcie, w przedmiarze są ujęte jako kształtowniki IPE, ale zgodnie z rysunkiem K-009 oprócz tego jest wypełnienie betonem, siatka Rabitza, tynk, obudowa z płyt ppoż., brak również w zestawieniu stali śrub łączących dwuteowniki IPE. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie elementy należy ująć w pozycjach nadproża.

*Odpowiedź:*

Potwierdzamy, iż wszystkie elementy należy ująć w pozycjach nadproża.

Pytanie nr 62:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część budowlana: w przedmiarze brak dylatacji pomiędzy stropem zespolonym, a ścianą budynku oraz fundamentem agregatu (rysunek

K-012, Zał. 1.13 do SWZ - Projekt Wykonawczy. Bud.Kotłowni nr 14-Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna).

Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 63:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część budowlana: w przedmiarze brak siatki zbrojeniowej fi 5cm - 54,39 kg (rysunek K-012, Zał. 1.13 do SWZ - Projekt Wykonawczy. Bud.Kotłowni nr 14-Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna). Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 64:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część budowlana: w przedmiarze brak dylatacji schodów (rysunek K-014, Zał. 1.13 do SWZ - Projekt Wykonawczy. Bud.Kotłowni nr 14-Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna). Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 65:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część technologiczna, pkt 10.1.21-10.1.23 wyspecyfikowano elementy kotłowni w jednostkach „t” w ilościach odpowiedni 0,2; 0,3; 0,05. Prosimy o korektę przedmiaru zgodnie z zestawieniem materiałów Zał. 01 Specyfikacja urządzeń – Oznaczenia schematu technologicznego – zmianę jednostki na „szt.” oraz ilości.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 66:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część technologiczna, pkt 10.1.7 wyspecyfikowano naczynie zbiorcze – szt. 1. Zgodnie z zestawieniem materiałów Zał. 01 Specyfikacja urządzeń (ozn. 306) są 2 szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 67:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część technologiczna, pkt 10.1.8 wyspecyfikowano Szybkozłącze 3/4" naczynia przeponowego – szt. 1. Zgodnie z zestawieniem materiałów Zał. 01 Specyfikacja urządzeń (ozn. 307) są 3 szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 68:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część technologiczna, pkt 10.1.35 wyspecyfikowano Zawór kulowy wodny odcinający 2" – szt. 1. Zgodnie z zestawieniem materiałów Zał. 01 Specyfikacja urządzeń (ozn. 347) są 2 szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 69:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część technologiczna, pkt 10.1.36 wyspecyfikowano Zawór kulowy wodny odcinający 5/4" – szt. 1. Zgodnie z zestawieniem materiałów Zał. 01 Specyfikacja urządzeń (ozn. 348) są 2 szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 70:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część technologiczna, pkt 10.1.37 wyspecyfikowano Zawór kulowy wodny odcinający 5/4" – szt. 1. Zgodnie z zestawieniem materiałów Zał. 01 Specyfikacja urządzeń (ozn. 349) są 24 szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 71:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 1 – Część technologiczna, pkt 10.4 Montaż orurowania DN65, natomiast w pozycji 10.4.1. mamy Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i pompowniach, Fi 82,5mm. Prosimy o korektę oczywistej pomyłki w przedmiarze.

*Odpowiedź:*

Zaktualizowano zał. nr 11 do SWZ „Przedmiar Robót - dostawy”.

Pytanie nr 72:

Zadanie 1. Czy generator FG114 przeznaczony do likwidacji, został już usunięty? Czy należy wykonać jakieś prace związane z jego likwidacją?

*Odpowiedź:*

Do chwili obecnej agregat FG114 pracuje. W gestii Wykonawcy będą prace polegające na jego demontażu i zdeponowaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków.

Pytanie nr 73:

W przekazanym przedmiarze robót – Zadanie nr 2 – OPZ, brak jest prac polegających na przerobieniu elementów konstrukcyjnych podestu pod wymiary wirówki. Prosimy o uzupełnienie.

*Odpowiedź:*

W miejscu zabudowy projektowanej wirówki stała stara wirówka Guinard, gdzie konstrukcja stalowa była przygotowana pod zestaw jej podpór montażowych. Obecnie w zależności od rozstawu podpór montażowych nowej wirówki należy dostosować konstrukcję stalową do jej

posadowienia na podeście – poprzez montaż dwóch stalowych wsporników pomiędzy elementami nośnymi konstrukcji lub wykorzystania istniejących wsporników, wraz z montażem na nich kwadratowych blach montażowych.

Pytanie nr 74:

Zadanie 2, Zał. 1.3 do SWZ - ST montaż wirówki osadu, STS - 01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, Rozdział 5.2. prosimy potwierdzenie, iż rozruch ma być realizowany tylko w zakresie zrealizowanych robót i dostarczonych urządzeń.

*Odpowiedź:*

Zamawiający potwierdza, że rozruch ma być realizowany w zakresie zrealizowanych robót i dostarczonych urządzeń. W efekcie przeprowadzenia rozruchu konieczne jest między innymi osiągnięcie wymaganych w SWZ parametrów technologicznych.

Pytanie nr 75:

Zadanie 2. Prosimy o informację jaka jest zawartość suchej masy organicznej w osadzie.

*Odpowiedź:*

Odpowiedzi udzielono w umieszczonych na platformie zakupowej w dniu 12.01.2024 w pytaniach i odpowiedziach (pytanie 6).

Pytanie nr 76:

Zadanie 2. Prosimy o informację jaki stopień suchej masy jest osiągnięty na wirówkach obecnie pracujących w obiekcie.

*Odpowiedź:*

Aktualnie na wirówkach obecnie pracujących w obiekcie uzyskiwany jest 27-28% suchej masy.

Pytanie nr 77:

Zadanie 3 – OPZ. Na stronie 5 zapisano „Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu budowy i rozruchu umożliwiającego prowadzenie prac z utrzymaniem w ruchu obiektu oraz zapewnić nadzór technologiczny nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w trakcie wykonywania wymiany dmuchaw”. Prosimy o wykreślenie „nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków”. Wykonawca tego zadania nie może być obciążony odpowiedzialnością za funkcjonowanie całego obiektu.

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany zapewnić w trakcie całego okresu realizacji zadania wymiany dmuchaw dostarczanie powietrza do systemu napowietrzania reaktorów biologicznych w ilości niezbędnej do prowadzenia procesów oczyszczania ścieków w niezakłócony sposób.

Pytanie nr 78:

Zadanie 3, Zał. 1.2 do OPZ - STWiORB, STS - 01.02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, Rozdział 5.2. prosimy potwierdzenie, iż rozruch ma być realizowany tylko w zakresie zrealizowanych robót i dostarczonych urządzeń.



*Odpowiedź:*

Zamawiający potwierdza, że rozruch ma być realizowany w zakresie zrealizowanych robót i dostarczonych urządzeń. W efekcie przeprowadzenia rozruchu konieczne jest między innymi osiągnięcie wymaganych w SWZ parametrów technologicznych.