

Czernikowo, dnia 20.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.11.2024

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że wskazana w SWZ moc modułu jest mocą minimalną, a Wykonawca może zaoferować moduły o wyższej mocy jednostkowej, a moc instalacji będzie zbliżona lub równa z mocą projektowaną.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że wskazana w SWZ moc modułu jest mocą minimalną.

Oferując moduły o większej mocy niż 400W należy zmniejszyć ich ilość aby dostosować się do zakładanej mocy projektowanych instalacji z uwzględnieniem tolerancji +0,4 kWp.

2. Pytanie

Czy na obiektach, na których wskazana jest budowa instalacji PV znajdują się instalacje odgromowe i czy Zamawiający potwierdza, że są one sprawne.

Wyjaśnienie nr 2:

Na wszystkich obiektach znajdują się sprawne instalacje odgromowe.

3. Pytanie

Wykonawca pragnie wskazać uwagę Zamawiającego na fakt, że lista Tier1 jest wyłącznie listą finansową a jakość wykonania modułów określają stosowne certyfikaty, które zostały wymienione w dokumentacji. Zwracamy się zatem z prośbą o rezygnację z wymogu zastosowania modułów z listy Tier1.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania modułów fotowoltaicznych producentów znajdujących się na liście Tier 1.

4. Pytanie

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę na fakt, że moduły PV z racji budowy nie podlegają naprawą serwisowym a jedynie wymianie w ramach gwarancji, w związku z czym wymóg serwisu gwarancyjnego producenta paneli na terenie Polski jest bezpodstawny.

Wyjaśnienie nr 4:

Wymóg zapewnienia serwisu gwarancyjnego producenta paneli na terenie Polski należy rozumieć jako funkcjonowanie na terenie Polski podmiotu będącego dla Zamawiającego stroną uczestniczącą w dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych w okresie, w którym obowiązek ten nie będzie spoczywał na Wykonawcy zadania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej