



Poznań, dnia 9 maja 2023 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.147.2.2023.ŁK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 - zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 4 kwietnia 2023 r.), złożonego przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno wraz z „**Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, dz. nr ewid. 1902, obręb 0001, jedn. ewid. 300803_4**” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z przebudową, sporządzoną w marcu 2023 r. przez rzeczoznawców: budowlanego doc. dr. inż. Romana Żywicę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Feliksa Grzelkę z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniem:

6.3.22 zachowania występujących: drzewa i krzewów o wysokości przekraczającej 3,00 m pomiędzy budynkiem a drogą pożarową,

6.3.23 zachowania przebiegu drogi pożarowej w odległości 16,50 m od ścian budynku,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenie dróg komunikacji ogólnej w całym budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach w piwnicy przewidzianych na pobyt uczniów w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu wg. opisu w punkcie 5.11.3 Ekspertyzy technicznej,
- II. wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru wg. opisu w punkcie 5.11.4 Ekspertyzy technicznej,
- III. zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji na poziomie I piętra z wykorzystaniem przejść przez sąsiednie pomieszczenia oraz do sąsiedniej strefy pożarowej w segmencie mieszkalnym będącym w administracji szkoły,
- IV. zapewnienia drogi pożarowej z dwóch stron budynku tj. ul. Gimnazjalna i ul. Dąbrowskiego, wobec wymogu przebiegu drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Feliks Grzelka, będący pełnomocnikiem strony, skierował w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowień Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.52840.147.1.2023.ŁK,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Pan Feliks Grzelka
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto
2. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Kępnie



Poznań, dnia 9 maja 2023 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.147.1.2023.LK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 4 kwietnia 2023 r.), złożonego przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno wraz z „**Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, dz. nr ewid. 1902, obręb 0001, jedn. ewid. 300803_4**” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z przebudową, sporządzoną w marcu 2023 r. przez rzeczoznawców: budowlanego doc. dr. inż Romana Żywicę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Feliksa Grzelkę z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniem:

1. zachowania parametru szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$ o parametrze w przedziale od 0,48 m do 0,66 m,
2. zachowania parametru szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$ o parametrze w przedziale od 0,60 m do 0,67 m, - schody wewnętrzne SW1 (bieg na parterze przy DZ2)
3. w zakresie schodów wewnętrznych SW3:
 - a) zastosowania drewnianych biegów schodów nie posiadających wymaganej klasy R 60 odporności ogniowej,
 - b) zachowania parametru szerokości stopni wynikający ze wzoru $2h+s=0,6-0,65$ o parametrze w przedziale od 0,55 m do 0,59 m,
4. lokalizacji kotłowni gazowej o mocy 60 kW na kondygnacji podziemnej,
5. zachowania szerokości stopni zewnętrznych SZ1 przy głównych wejściach do budynku o minimalnym parametrze 0,33 m,
6. zachowania wysokości dróg ewakuacyjnych na kondygnacji podziemnej o minimalnym parametrze 1,85 m (ze względu na nadproża lub rury),
7. zachowania szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób o parametrze 0,75 m, oraz z pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 3 osób o parametrze 0,80 m,
8. zachowania wysokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, które wynoszą minimalnie 1,70 m (występujące nadproża w piwnicy),
9. zachowania szerokości czynnych skrzydeł drzwi wieloskrzydłowych o parametrze 0,83 m,
10. zachowania szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej w piwnicy o minimalnym parametrze 0,78 m (wiatrołap 0.27),
11. zachowania szerokości drzwi DZ1, stanowiących wyjście ewakuacyjne z dróg komunikacji ogólnej na zewnątrz budynku o parametrze 0,98 m oraz drzwi

- zewnątrznych DZ8 prowadzących do sali gimnastycznej (odrębna strefa pożarowa) o parametrze 1,13 m,
12. zachowania szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej z uwagi na występujące zawężenia o minimalnym parametrze 0,87 m na drodze ewakuacyjnej przeznaczonej dla więcej niż 20 osób,
 13. Zachowania przekroczenia dopuszczalnych długości dojsć ewakuacyjnych:
 - a) 68,50 przy jednym dojsćiu ewakuacyjnym z pomieszczenia 3.05 na II piętrze do drzwi wyjściowych DZ1 na zewnątrz budynku,
 - b) 51,50 m przy jednym dojsćiu ewakuacyjnym z pomieszczenia 2.03 na I piętrze do drzwi wyjściowych DZ1 na zewnątrz budynku,
 14. zachowania progów w budynku o maksymalnej wysokości 0,06 m,
 15. braku podziału korytarza na parterze drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m,
 16. braku obudowania i zamknięcia drzwiami co najmniej dymoszczelnymi klatki schodowej oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu, uruchamianych samoczynnie za pomocą wykrywania dymu,
 17. zachowania bezklasowej drewnianej ściany stanowiącej obudowę korytarza na piętrze (na wysokości pom. 2.14), na parterze (na wysokości pom. 1.09, pom. 1.10, pom. 1.12),
 18. zachowania stropów w części nadziemnej o szacowanej klasie odporności ogniowej REI 30 (konstrukcja drewniana, polepa, tynk),
 19. braku wymaganej klasy RE 30 dla przekrycia dachu nad całym budynkiem (również nad częścią zakwalifikowana do kategorii ZL III + ZL IV w klasie „B” odporności pożarowej,
 20. zachowania otwieralnego okna w kotłowni o wymiarach 0,70 m x 0,80 m zapewniającego stosunek przeszkleń do powierzchni kotłowni 1:34,
 21. braku zapewnienia od wewnątrz zamknięcia bezklamkowego, otwierającego się z kotłowni pod naciskiem,
 22. zachowania szerokości drogi ewakuacyjnej powstałej w wyniku działań dostosowawczych oraz utworzenia kolejnych kierunków ewakuacji (nieprawidłowości na drodze ewakuacyjnej poprzez drzwi DZ7 na zewnątrz budynku, oraz nieprawidłowości na alternatywnym kierunku ewakuacji pomiędzy korytarzem 0.03 a korytarzem 0.02) o parametrze 0,81 w piwnicy przeznaczonej dla więcej niż 20 osób (korytarz w piwnicy),
 23. zachowania zawężenia pasa na ścianie zewnętrznej na granicy strefy pożarowej (pomiędzy pom. 1.13 a pom. 1.25 na parterze) w klasie EI 60 o minimalnej szerokości 1,84 m wykonanego z materiałów nie palnych,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych wskazanych w punkcie

7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenie dróg komunikacji ogólnej w całym budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach w piwnicy przewidzianych na pobyt uczniów w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu wg. opisu w punkcie 5.11.3 Ekspertyzy technicznej,
- II. wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru wg. opisu w punkcie 5.11.4 Ekspertyzy technicznej,
- III. zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji na poziomie I piętra z wykorzystaniem przejść przez sąsiednie pomieszczenia oraz do sąsiedniej strefy pożarowej w segmencie mieszkalnym będącym w administracji szkoły,

- IV. zapewnienia drogi pożarowej z dwóch stron budynku tj. ul. Gimnazjalna i ul. Dąbrowskiego, wobec wymogu przebiegu drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż podany w § 69 ust. 4 i 5, § 249 ust. 3, § 242 ust. 2 i 3, § 239 ust. 1, 4, 5 i 6, § 240 ust. 1, § 256 ust. 3, § 75 ust. 3, § 245 pkt 2, § 241 ust. 2, § 216 ust. 1, § 235 ust. 2 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Feliks Grzelka, będący pełnomocnikiem strony, skierował w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po ponownym rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Pan Feliks Grzelka
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto
2. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Kępnie

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, dz. nr ewid. 1902, obręb 0001, jedn. ewid. 300803_4 – 1 egz. strona, 1 egz. KP PSP w Kępnie, 1 egz. a.a

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: <http://www.psp.wlkp.pl/iod/>). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WKW PSP nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.