

Rzut parteru

Klapy muszą posiadać dokumenty dopuszczające montaż urządzenia w wariantach zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji.
Klapy montować zgodnie z DTR urządzenia
Klapy pożarowe odcinające EIS120 topikowe

AS317 225m3/h — Anemostat stalowy wydatek 225m3/h

Klapa pożarowa odcinająca EI120 prostokątna lub okrągła topikowa

ZW 160 100m3/h — Zawór wyciągowy dn 160 o wydatku 100m3/h

PR — Przepustnica regulacyjna

- ø160 — Kanał nawiewny N1 spiro ø160
- 250x200 — Kanał nawiewny N1 250x200
- ø160 — Kanał nawiewny N2 spiro ø160
- 250x200 — Kanał nawiewny N2 250x200
- ø160 — Kanał wywiewny W1 spiro ø160
- 250x200 — Kanał wywiewny W1 250x200
- ø160 — Kanał wywiewny W2 spiro ø160
- 250x200 — Kanał wywiewny W2 250x200
- ø160 — Kanał wywiewny WC W3 spiro ø160
- ø160 — Kanał wywiewny Wezeł W4 spiro ø160
- ø160 — Kanał wywiewny WC W5 spiro ø160
- Kanały elastyczne

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO I TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ULICY BRZOSKWINIOWEJ W MSZCZONOWIE

RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ROBERT MIRONIUK UPR. MAZ/PWOS/0438/08 SPEC. INSTALACJE SANITARNE	ADRES INWESTYCJI	Mszczonów, ul. Brzoskwiniowa dz. ew. nr 1182/26,1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254,1182/270,1182/268, 1211/2
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI UPR. MAZ/PWOS/0210/09 SPEC. INSTALACJE SANITARNE	INWESTOR	GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1; 96–320 Mszczonów
OPRACOWAŁ:	DATA	12.2023
	BRANŻA	SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY	SKALA	1:50
		W01