

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
1	Lampa LED 3W 1H (kwarcowa) IP41 , montaż natynkowy	2 szt.
2	Lampa LED 3W, opisy uniw., montaż natynkowy	16 szt.
1	Lampa LED AW 3x1W 1H Oprawa zewn:biało+grafika	2 szt.
	Oprawa Kierunkowa Dwustronna	2 szt.
	O:oświetlenie ewakuacyjne, oprawa LED 3W min. IP44 , podtyn. min 1h.; Piktogram dzwi ewakuacyjne; monitoring opraw	2 szt.
WYJŚCIE	O:oświetlenie ewakuacyjne, oprawa LED 3W min. IP44 – autotest, podtrz. min 1h.; Piktogram lżyj:ob ewakuacyjne; monitoring opraw	2 szt.

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO I TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ULICY BRZOSKWINIOWEJ W MSZCZONOWIE

Schemat instalacji alarmowej i monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA		ADRES INWESTYCJI	Mszczonów, ul. Brzoskwiniowa dz. ew. nr 1182/26,1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254,1182/270,1182/268, 1211/2
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MIROSŁAW KONCA UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA		INWESTOR	GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1; 96-320 Mszczonów
OPRACOWAŁ:		DATA	12.2023
		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY	SKALA	1:100

E6