



Całość instalacji za wymiennikiem ciepła
napełnić roztworem glikolu etylowego
o stężeniu 35%.

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO I TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ULICY BRZOSKWINIOWEJ W MSZCZONÓWIE									
SCHEMAT PODŁĄCZENIA Z SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ NISKICH PARAMETRÓW									
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF BRONIAREKI UPR. 22/98 SK-CŁ SPEC. SANITARNA				ADRES INWESTYCJI		Mszczonów, ul. Brzoskwiniowa dz. ew. nr 1182/26,1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254,1182/270,1182/268, 1211/2			
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR ŁUCZYWEK UPR. Ł00/0921/PWOS/08 SPEC. SANITARNA				INWESTOR		GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1; 96–320 Mszczonów			
OPRACOWAŁ:				DATA		12.2023		S07	
				BRANŻA		SANITARNA			
FAZA		PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY		SKALA		1:100			