



Kanclerz

21.06.2024 r.

Centralny nr postępowania: ZP/108/055/D/24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kompaktowego węzła ciepłego CO, CW, CT budynku naukowo-dydaktycznego zlokalizowanego przy ulicy Jana III Sobieskiego 18 w Gdańsku

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 4

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakie moduły komunikacyjne mają być wyposażone ciepłomierze ultradźwiękowe Multical 603?

Odpowiedź:

Ciepłomierze należy podłączyć do sterownika Climatix wg. schematu z rysunku nr 11 z dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej węzła ciepłego.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

KANCLERZ

mgr inż. Mariusz Miler

.....
kierownik zamawiającego