

Nazwa zadania: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.CZEŚĆ I - Wykonanie przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.Wykaz sprzętu i narzędzi na potrzeby oczyszczalni

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Opis wyposażenia	Ilość
1.	Urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji	Urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych o średnicy do 300 mm. zamontowane na przyczepie lekkiej (z możliwością rejestracji) Parametry urządzenia: silnik o mocy nie mniejszej niż 22 KM, ciśnienie pompy nie mniejsze niż 150 bar przy wydatku wody nie mniejszym niż 50 l/min, hydrauliczny napęd bębna roboczego, wąż wysokociśnieniowy 1/2” minimum 60 m z kompletem dysz czyszczących, zbiornik wody o pojemności minimum 300 l, zabezpieczenie umożliwiające pracę w ujemnych temperaturach.	1 kpl