



**GMINA ŁAGIEWNIKI**  
**ul. Jedności Narodowej 21**  
**58-210 ŁAGIEWNIKI**  
tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130  
NIP 914 000 58 12 - REGON 931934650  
e-mail: [gmina@lagiewniki.pl](mailto:gmina@lagiewniki.pl) <http://www.lagiewniki.pl>

Łagiewniki 22.05.2023r.

ZP.271.4.2023

Wyjaśnienia nr 1  
do SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:  
**Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna” w formule Zaprojektuj – Wybuduj**

Zamawiający Gmina Łagiewniki działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie nr 1**

Czy w zakresie robót uwzględniona jest dostawa wyposażenia (regały, krzesła, stoły, lodówka, kuchenka mikrofalowa, szafki do pom. szatni itp.)? Zapis w PFU jest niejednoznaczny „wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakresie robót jest uwzględniona dostawa wyposażenia (regały, krzesła, stoły, lodówka, kuchenka mikrofalowa, szafki do pom. szatni itp.). Zamówienie jest w formule Zaprojektuj – Wybuduj i na etapie projektowania wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

**Pytanie nr 2**

Czy zakres prac ma obejmować wykonanie ogrodzenia działki? Brak informacji na ten temat w koncepcji oraz w PFU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w niniejszym zamówieniu, ogrodzenie nie zostało zaplanowane.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia kategorii pożarowej budynku z klasy ZL I.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia kategorii pożarowej budynku do klasy ZL III.

**Pytanie nr 4**

Warstwa wierzchnia drogi dojazdowej do budynku z drogi powiatowej, określona jest w PFU jako utwardzona. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tej nawierzchni z kruszywa zagęszczonego mechanicznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi dojazdowej do budynku z drogi powiatowej z nawierzchni z kruszywa zagęszczonego mechanicznie, jednak z ułożeniem krawężników na ławie betonowej.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI  
  
Jarosław Tyniec