

**Gmina Miejska  
Lidzbark Warmiński**  
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00  
fax +48 89 767 23 03

[www.lidzbarkw.eu](http://www.lidzbarkw.eu)  
[um@lidzbarkw.pl](mailto:um@lidzbarkw.pl)

Lidzbark Warmiński, dnia 07.05.2021 r.

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.6.2021.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytania zawartego w piśmie wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem:

#### **Pytanie nr 1:**

„Dzień dobry, Proszę jeszcze o informację dotyczącą infokiosku tj. czy Zamawiający wyrazi zgodę na parametr jasności wyświetlacza w granicach 1000 lub 1500 cd/m<sup>2</sup> ? Taką jasność stosuje się do zewnętrznych infomatów. Jasność opisana w dokumentacji 2500 cd/m<sup>2</sup> - to wielka rzadkość.”.

#### **Wyjaśnienie na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów jasności wyświetlacza. Infokiosk należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

B U R M I S T R Z

*Jacek Wiśniowski*