

Świdnica, 20.02.2024 r.

WI. 272.1.2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie” w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

**Pytanie nr 6:** Proszę o informację czy Zamawiający określa minimalną ilość optymalizatorów.

**Odpowiedź:** Dopuszcza się zastosowanie optymalizatorów dla więcej niż jednego panela. Marka i typ optymalizatora musi być dobrana do marki i typu falownika. **Zamawiający precyzuje, że minimalnie wymagane jest użycie jednego optymalizatora na cztery panele.**

Przewodniczący Komisji  
Przetargowej

Łukasz Pełka

