

Bukowiec, 25.07.2024 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „**Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu**”.

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

I. Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o dołączenie do dokumentacji projektu zabudowy meblowej przewidzianej dla pomieszczeń 1/1, 1/2, 1/3 oraz 1/4 wraz ze wskazaniem materiału z jakiego ma zostać wykonana.

Wyjaśnienie. Dokumentacja nie przewiduję rysunku wykonawczego zabudowy meblowej do tych pomieszczeń ponieważ są to standardowe meble.

Pom 1/1:

- szafa w zabudowie lub gotowa o wymiarach 150x60x200cm (dł. x szer. x wys.)

Pom. 1/2

- blat pod umywalkę nabladową 120x40 (Hblatu=80cm) cm z dolną szafką dolną dwudrzwiową 120x40x80cm.

Pom.1/3

- proszę o wstawienie tam tylko jednej szafy 100x40x200cm, bez reszty szaf w tym pomieszczeniu ponieważ docelowo to pomieszczenie zostanie przekształcone na inne przeznaczenie niż magazynek przez Przychodnię

Pom. 1/4

- Biurko 150x70 cm

Pytanie 2. W kosztorysie ofertowym widnieje zapis : „WYPOSAŻENIE SALI 1/4 (MATERACE, PIŁKI, SPRZĘT DO TERAPII MANUALNEJ)”. Bardzo proszę o szczegółowe wskazanie ilości, rodzaju, wymagań bądź parametrów wyżej wymienionych akcesoriów specjalistycznych.

Wyjaśnienie. Ostatecznie Przychodnia planuje zakup jedynie dwóch drabinek drewnianych gimnastycznych o wymiarach 90 x 240 cm każda.

Reszta wyposażenie będzie przeniesiona z istniejących gabinetów rehabilitacji.

Pytanie 3. Bardzo proszę o informację dotyczącą parametrów i specyfikacji zaprojektowanej wykładziny PCV dla pomieszczenia 1/4 tj. sali terapii manualnej.

Wyjaśnienie. Wykładzina specjalistyczna o parametrach minimum:

- klasa antypoślizgowości R10;
- grubość całkowita 2 mm;
- grubość warstwy użytkowej 2 mm;
- ciężar wykładziny 2700g/m²;
- klasa palności : Bfl-s1;
- klasa użytkowa : 34-43.