



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

PKN/049/2024/DJ

Gdańsk, dnia 22.02.2024r.

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa przegród wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w sali wystawienniczej na II piętrze budynku CSW „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku”**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

**Pytanie nr 1:**

1. Czy należy przewidzieć zabezpieczenie istniejącej posadzki w Sali Wystawowej na czas robót montażowych ścian wystawienniczych?

**Odpowiedź:**

Tak.

\$ImieNazwiskoPodpisujacego

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 23-02-2024