

## Przedmiar robót

zasilanie i oświetlenie przepompowni ścieków

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>2 Budowa zasilania i oświetlenia przepompowni ścieków</b>		
3		Budowa linii kablowych nn-0,23kV oświetleniowych(YKY 3x2,5)	m	6
4		Montaż słupów oświetleniowych prostych wraz z oprawami LED(słup stalowy, ośmiokątny typu Galaxie P5(lub równoważne), ocynkowany, prosty, wysokość montażu oprawy H=5m; oprawa uliczna typu Cuddle II LED REG 48(lub równoważna) z źródłem typu LED, moc 55W, barwa światła 5000K, strumień świetlny 7700lm, II klasa ochronności, IP66, rozsył opraw asymetryczny typu DW)	szt	1
5		Budowa linii kablowych nn-0,4kV zasilania szafy AKPiA (YKY 5x16+FeZn 25x4)	m	25
6		Budowa linii kablowych nn-0,4kV zasilania przepompowni ścieków (YKY 5x4+FeZn 25x4)	m	12
7		Budowa linii kablowych sterujących przepompowni ścieków(typ kabli wg. wytycznych dobranej przepompowni ścieków)	m	12
8		Montaż szafy AKPiA zasilającej – sterującej przepompowni ścieków - wyposażenie szafy AKPiA zgodnie wytycznymi i schematami w projekcie wykonawczym branżowym	kpl.	1
9		Pomiary i czynności sprawdzające	kpl	1