

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU.

NAZWA OBIEKTU	ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ KAT.OBIEKTU XXVI	
ADRES OBIEKTU	DZ.NR EW. 313,318/6 OBRĘB 0001 BIELICHA JEDNOSTKA EW. – ZAKRZEW	
INWESTOR	GMINA ZAKRZEW ZAKRZEW 51 26-6520 ZAKRZEW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	NADZOR BUDOWLANY PROJEKTOWANIE WYCENA ANNA MADEJ .UL. GAGARINA 25 M 90, 26-600 RADOM TEL 509 571 061 anna.mad@poczta.onet.pl	
PROJEKTANT	ANNA MADEJ - UPR. GP-III-7342/116/92 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH	
SPRAWDZAJACY	BARBARA SZYMAŃSKA - UPR.BUA-III-8386/8386/140/89 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH I SIECI SANITARNYCH	
DATA OPRACOWANIA	LISTOPAD 2022	EGZ.

SPIS TREŚCI.

Część opisowa.

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.....	3
2.	Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego.....	3
3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.....	3
4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.....	3
5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.....	3
6.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	4
7.	Informacja o elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego	4
8.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.....	4

Część rysunkowa.

Rys.1 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej . Skala 1: 100/100

Rys.2 Rysunek typowej studzienki zaworowej

Część opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzenie obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową. Obiekt zalicza się do kategorii XXVI.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu.

Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać do kanalizacji gminnej ścieki bytowo - gospodarcze mieszkańców budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 318/6 obręb Bielicha gmina Zakrzew.

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany nie jest obiektem kubaturowym. Jest liniowym i będzie wybudowany pod powierzchnią ziemi. Projektowane elementy nadziemne nie mają wpływu na układ przestrzenny i architekturę, dlatego projektowana kanalizacja nie wymaga szczegółowego opisu w tym zakresie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z rur 90x5,4 PE 100 Pn 10 SDR 17. Długość odcinka wynosi 5,50 mb. Włączenie budowanej kanalizacji do istniejącej sieci gminnej za pomocą zgrzewanych oporowo: trójnika 125/90/125 Pe kąt 45° i łuku 90PE kąt 45°. Na działce nr 316,8 w odległości ok. 3,00 m od jej granicy zaprojektowano studzienkę zaworową. Projektuje się typową dla tego typu kanalizacji studzienkę o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowaną o wymiarach zewnętrznych 1,0m x 1,0m i wysokości 2,05m. Górę studzienki zamontować 10 cm nad terenem. Na studziencie zamontować właz typu lekkiego. Studzienkę wyposażać w konieczną armaturę – zawór podciśnieniowy DN 90 oraz pozostałe wymagane oprzyrządowanie technologiczne.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Na przedmiotowej działce określono warunki gruntowe jako proste tj. nie stwarzające szczególnych zagrożeń, należące do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej wybudować metodą tradycyjną w wykopie. Kanalizacja będzie posadowiona w wykopie na rodzimym gruncie na podsypce z piasku, grubość warstwy podsypki 10 cm. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Prawidłowo wybudowana i eksploatowana kanalizacja sanitarna nie ma wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na higienę i zdrowie użytkowników i osób z ich otoczenia.

Obowiązkiem wykonawcy zamierzenia budowlanego jest odtworzenie stanu powierzchni nawierzchni ziemnej oraz gleby sprzed podjęcia robót budowlanych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem tj. odbiór ścieków bytowo-gospodarczych zapewni wybudowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku i włączenie go do wybudowanej studzienki zaworowej. Zamontowany w studni zawór podciśnieniowy z osprzętem umożliwia przepływ ścieków do rurociągu gminnej kanalizacji podciśnieniowej.

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Nie dotyczy.