



Kraków, dnia 10.07.2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 603630K9 ul. Zakliki z Mydlinik na działkach nr 246, 262 obręb 49 K-49 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza w miejscowości Kraków w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn."Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów Nowy Etap". Znak sprawy: 5/VI/2023

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

w przedmiarze brak jest pozycji:

- przewiertu pod drogą
- przekopów kontrolnych kabli SN
- nadzoru TAURON

Prosimy o aktualizację.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprawiony przedmiar robót.

Poprawiony przedmiar uwzględnia tzw przekop kontrolny (ręczny) przy kablu SN.

Nie robimy żadnych przewiertów (położenie kabla sieci oświetlenia i przykanalików za pomocą wykopów).

Zgodnie z warunkami nie jest wymagane zabezpieczanie kabli, ponieważ wykopy pod chodnik nie są tak głębokie. Zatem kontrolne wykopy - by tylko nie uszkodzić kabli.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp w związku z udzielonymi odpowiedziami zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprawiony przedmiar robót.

W części 1 SWZ pkt 12 jest:

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **11.08.2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

W części 1 SWZ pkt 12 powinno być:

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **15.08.2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **14.07.2023 r. do godz. 10:00.**

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.07.2023 r. o godz. 10.05**

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 powinno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **17.07.2023 r. do godz. 10:00.**

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.07.2023 r. o godz. 10.05**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ