

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr ZW.271.2.7.2024.MK**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn: „**Remont chodnika przy ul. Wrocławskiej w m. Ratowice – Gmina Czernica**”.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy w przebiegu projektowanego chodnika istniejące drzewa występują jako pomniki przyrody, jaka instytucja pełni nadzór na tymi drzewami?

Odpowiedź nr 1:

W przebiegu projektowanego chodnika istniejące drzewa nie są pomnikami przyrody. Drzewa rosną w drodze gminnej, więc odpowiada za nie Gmina Czernica, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub usunięcia drzewa bez zezwolenia karę wymierza Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Pytanie nr 2:

Wszystkie drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie z projektowanym chodnikiem mają system korzenny rozwinięty pod projektowany chodnik, również powierzchniowo.

Z opisu technicznego wynika, że Wykonawca ma nie dopuścić do uszkodzenia systemu korzeniowego, a w przypadku odkrycia korzeni zabezpieczyć je przed przesuszeniem.

Proszę o dokładny opis zgodny z wiedzą techniczną, fachową dla branży zieleni przedstawiający jak należy wykonać koryta dla konstrukcji chodnika, jak wykonać rowki pod ławę betonową mocującą projektowane obrzeża w przypadku niemal bezpośredniego styku z istniejącymi drzewami i przebiegu opisanych wyżej elementów projektu, nie doprowadzając do ich uszkodzenia?

Odpowiedź nr 2:

W przypadku odkrycia lub uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

- odłonięte korzenie należy natychmiast zabezpieczyć przed przesuszeniem, poprzez przykrycie ich ziemią, piaskiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną,
- korzenie uszkodzone sprzętem zmechanizowanym (koparki) należy przyciąć ręcznie tak by zminimalizować powierzchnię powstałej rany,
- wykonanie cięć kolidujących korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),
- zabezpieczenie powierzchni cięcia lub uszkodzenia preparatem bakteriobójczym (np. Funaben, Dendromal lub równoważnym)
- na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,

W przypadku możliwości pozostawienia korzeni poprzez docięcie obrzeża zabieg ten należy wykonać celem zminimalizowania cięć bryły korzeniowej.

Pytanie nr 3:

Jakich środków ochrony należy użyć zapobiegając przed przesuszaniem odkrytego systemu korzennego?

Odpowiedź nr 3:

Do zabezpieczenia uszkodzeń oraz cięć korzeni stosować preparaty w formie maści lub past dostępnych na rynku np. Funaben, Dendromal itp. lub równoważne.

Pytanie nr 4:

Czy po stronie Wykonawcy spoczywa wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją nr 84/2024 z dnia 22.03.2024 ?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że na Wykonawcy nie spoczywa obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w decyzji nr 84/2024 z dnia 22.03.2024 r.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.