

Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
fax +48 89 767 23 03
www.lidzbarkw.eu
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 02.03.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.1.2021, ID: 423222.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytania zawartego w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Witam, proszę o dokładny opis zaprojektowanych balustrad szklanych. Z jakiego szkła mają być wykonane oraz jaka grubość?.”

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Opis balustrad i wizualizacja profilu do mocowania bocznego zgodnie z opisem w projekcie (strona 56). Generalnie jest to rozwiązanie systemowe i różni się detalami w zależności od producenta. W projekcie przedstawiono zasadę. Szkło balustrady też powinno spełniać wymogi normowe, które każdy producent (produkt) powinien spełniać. Generalnie minimum wymagane dla balustrad to - szkło bezpieczne VSG (2xESG) o grubości 16,76 mm (2 warstwy szkła hartowanego 8 mm połączone 2 warstwami folii PVB, które chronią przed rozpryskami szkła nawet w wypadku jego pęknięcia). Szkło musi posiadać zaokrąglone narożniki oraz szlifowane i polerowane krawędzie.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Łazowski

Z-ca Burmistrza