



RZUT PIĘTRA

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

AVENAR CENTRALE

CENTRALA AVENAR 8000 PREMIUM

PANEL WYNIESIONY FPE 8000 FMR

CZUJKI ZASYSAJĄCE

FAS-420-TP1 TITANUS PRO-SENS LSNi

CZUJKI 425 I WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA

FAH-425-T-R CZUJKA TERMICZNA

FAP-425-DO-R PODWOJNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU

FAP-425-DOT-R CZUJKA DYMU DUALNO OPTYCZNO-TERMICZNA

FAA-420-RI-ROW WYNIESIONY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA

FAA SEAL lub MSC420 (OCHRONA PRZED WILGOCIĄ)

FAA SEAL lub MSC420 - PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA NA RYSUNKU

RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE

FMC-210-DM-G-R RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY WEWNĘTRZNY CZERWONY

SYGNALIZATORY

ROLP-R-LX-WRF SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY (KONWENCJONALNY)

MODUŁY

8/1

0/8

2/2

NAC

ZASILACZ

FLM-420 NAC LINIA KONWENCJONALNA SYGNALIZACYJNA

ODDYMIANIE

CENTRALA ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

SIŁOWNIK KLAPY ODDYMAJĄCEJ

SIŁOWNIK DRZWI NAWIETRZAJĄCYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa
tel. 69684895, biuro@architega.com, www.architega.com
ADRES: Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski
INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Berezowski	data i podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Knapczyński Wz.442/76 nie uprawniający do nadawania adresów	02.2024

NAZWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK KOTŁOWNI Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI SSP. RZUT PIĘTRA			
FAZA: PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.			
BRANZA: TELETECHNICZNA			
DATA: 02.2024	SKALA: 1:100	WYKONANO: IT-R01-SSP	STRONA: 06

PRACA AUTORSKA DOSTRZECZONA WOPRAWIANIE WODPOWIEDZIALNOŚĆ
REZULTATY AUTORSKA WODPOWIEDZIALNOŚĆ