

Sprawa: **wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 271.1.6.2020 pn. "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej z przebudową dachu remizy OSP w Tonowie"**

W odpowiedzi na pytanie z dnia 29.09.2020 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. " **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej z przebudową dachu remizy w Tonowie**"

1. – stosownie do art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze) - wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1: Proszę o podanie przewidzianej zewnętrznej kolorystyki stolarki drzwiowej, okiennej strażnicy i budynku świetlicy oraz rodzaju bramy garażowej, czy ma być segmentowa ze sterowaniem manualnym czy może automatyczna?

Odpowiedź: W budynku świetlicy projektowana jest stolarka drzwiowa koloru grafitowego, stolarka okienna : zewnętrzna koloru grafitowego - wewnętrzna koloru białego (ostateczny wybór koloru z systemu RAL do uzgodnienia z Zamawiającym), w budynku strażnicy należy przyjąć montaż bramy segmentowej ze sterowaniem automatycznym – koloru czerwonego.

2. W związku z udzielonymi powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, stosownie do art. 38 ust.2 ustawy pzp, zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwłkp> do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Burmistrza

Michał Werkowski
Z-ca Burmistrza