



Kołaczkowo, dn. 06.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot. Dopuszczenie hydroforni o agregat prądotwórczy w Gorazdowie

– nr ref. FEZP.271.6.2024

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie wymiarów otworu przeznaczanego do wprowadzenia agregatu do pomieszczenia. Jeżeli są to zaznaczone na rzucie drzwi o szerokości 90 cm to prosimy o podanie alternatywnego sposobu wprowadzenia agregatu.

Odpowiedź:

Światło drzwi to 90cm, w zaplanowanej lokalizacji nie ma innego szerszego otworu. Zamawiający nie przewiduje zmiany posadowienia.

Sekretarz Gminy Kołaczkowo
Ilona Orakowska