

KP 1/08/2024

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa w zakresie wykonania rocznego przeglądu agregatu prądotwórczego z wymianą materiałów eksploatacyjnych zainstalowanego w obiekcie Krytej Pływalni QARIUM Kępno sp. z o.o., ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno

Dane agregatu:

- typ: APD330;
- nr: AP18008;
- nr silnika: EDIOC759133;
- nr prądnicy: SINCRO PS 300 SK250LL;
- nr automatyki/typ: CAAMF25.

I. Zakres przeglądu podstawowego:

1. Sprawdzenie poziomu oleju.
2. Wymiana oleju silnikowego.
3. Wymiana filtra oleju.
4. Sprawdzenie pompy paliwowej.
5. Wymiana filtra paliwa.
6. Sprawdzenie działania grzałki chłodzenia.
7. Sprawdzenie poziomu chłodzenia.
8. Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia.
9. Sprawdzenie progu zamarzalności płynu.
10. Sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych.
11. Kontrola-regulacja naciągu paska klinowego.
12. Sprawdzenie połączeń silnik-prądnica.
13. Sprawdzenie czy nie żadnych wycieków.
14. Sprawdzenie/regulacja zaworów.
15. Sprawdzenie rozrusznika, akumulatorów i alternatora.
16. Sprawdzenie automatyki.
17. Kontrola zaprogramowanych parametrów na sterowniku.
18. Sprawdzenie połączeń elektrycznych w szafie elektrycznej agregatu.
19. Sprawdzenie działania wyłącznika STOP AWARIA i wyłącznika prądowego.
20. Próba pracy zespołu.
21. Sprawdzenie napięcia fazowego i między-fazowego.

II. Zakres dodatkowy- jeśli agregat nie przepracował min 4h pod pełnym obciążeniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Praca agregatu pod obciążeniem zewn. zgodnie z DTR, wypalenie nagaru, rotacja paliwa, testy (3h). Zamawiający zapewni paliwo niezbędne do przeprowadzania testu oraz miejsce do ustawiania obciążnicy.

III. W wycenie przeglądu muszą zostać określone poszczególne czynności oraz wymienione elementy (materiały) eksploatacyjne.

- IV. W przypadku wykrycia elementów, które nie zostały objęte zakresem przeglądu a są uszkodzone lub podlegają natychmiastowej wymianie, należy wykonać oszacowanie kosztu takiej wymiany wraz z podaniem ceny danej części. Decyzja o wymianie takiej części będzie należała do Zamawiającego.

- V. Po wykonaniu przeglądu agregatu należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu protokół zawierający wszystkie wymienione i sprawdzone elementy oraz informacje o ewentualnych uwagach dotyczących kondycji agregatu.

- VI. Termin wykonania usługi: 05-06.09.2024 r.

- VII. Płatność: wynagrodzenie płatne będzie przelew w terminie 30 dni od otrzymania faktury wraz z podpisanym przez obie strony Protokołem wykonania serwisu.