

Przedmiar robót

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Stargardzie na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Wieniawskiego - STR. LEWA

Nr	Nr. ST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
	01.02.04	1. Rozbiórki elementów dróg				
1		Cięcie piłą i rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy krawężniku na szerokości min. 0,25 m z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy	m	415		
2		Rozebranie nawierzchni z: kostki betonowej, płyt chodnikowych betonowych, płyt ażurowych betonowych, wylewki betonowej oraz płyt żelbetowych z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy.	m2	700		
3		Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy.	m	450		
4		Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy.	m	80		
	02.01.01	2. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
5		Wykonanie wykopów wraz z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę. W cenie uwzględnić również profilowanie i zagęszczenie	m3	190		
		3. ZABEZPIECZENIE KABLI RURĄ OSŁONOWĄ DWUDZIELNĄ A110PS				
6		Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A110PS dla kabli wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi oraz ułożeniem taśmy ostrzegawczej	m	50		
	03.02.01a	4. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK				
7		Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej	szt	24		
8		Przebudowa wysokościowa studni teletechnicznej - należy uwzględnić wymianę ramy oraz pokrywy	szt	3		
9		Regulacja lub przebudowa wysokościowa zaworów wodociągowych i hydrantów	szt	12		
10		Regulacja lub przebudowa wysokościowa wpustu deszczowego	szt	6		
	04.04.02	5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
11		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm (chodnik)	m2	480		
12		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm (zjazdu)	m2	220		
		6. NAWIERZCHNIE				
		6.1 Warstwy bitumiczne - warstwa ścieralna				
13		Wypełnienie masą mineralno bitumiczną (po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową) przestrzeni między krawężnikiem a istniejącą jezdnią bitumiczną na głębokości około 14 cm przy krawężniku oraz średnio 5 cm na jezdni. Przestrzeń do wypełnienia o szerokości min. 0,25 m. W wycenie uwzględnić również uzupełnienie warstw podbudów	m	415		
	05.03.23	6.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
14		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm kolor grafitowy (zjazdu)	m2	220		
15		Przełożenie istniejących nawierzchni z kostki lub płyt (dowiązanie wysokościowe). W cenie uwzględnić również rozbiórkę nawierzchni.	m2	70		
	08.02.02	6.3 Chodniki z kostki betonowej				
16		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm kolor szary (chodnik)	m2	480		
		7. ELEMENTY ULIC				
		7.1 Ustawienie krawężników betonowych				
17	08.01.01	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30, 15x22, 15x22/30 oraz opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	450		
18	08.03.01	Zakup i ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	30		
					Razem netto	
					Podatek VAT 23%	
					Wartość brutto	