



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WPZ.52840.20.2023.1.NF

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 25 lipca 2023 r.
Urząd Gminy i Miasta
w Tuliszkowie
M. Wójcik 28.07.2023
dn. 28.07.2023
poz. 8681
ilość załączników.....
Dekretowana dn.

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2057 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z 4 lipca 2023 roku (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 7 lipca 2023 r.), złożonego przez Gminę i Miasto Tuliszków, plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, w sprawie uzgadniania rozwiązań zamiennych wraz z „Ekspertyzą techniczną przeciwpożarową określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” Tarnowa 57, 62-740 Tuliszków” (dalej: Ekspertyza techniczna), opracowaną w lipcu 2023 roku przez rzeczoznawców: budowlanego dr. inż. arch. Romana Pilcha oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Małgorzatę Pilch, z określonymi w punkcie 6.2 następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem klatki schodowej KS1 z parametrami:
 - a) zawężona szerokość biegu w części nadziemnej, wynosząca – 1,07 m,
 - b) zawężona szerokość spocznika w części nadziemnej, wynosząca – 1,13 m,
 - c) zawyżona wysokość stopni w części nadziemnej, wynosząca maksymalnie – 0,175 m,
 - d) niespełniony parametr szerokości schodów wynikający ze wzoru $2h+s=od$ 0,60 m do 0,65 m, której wartość faktyczna wynosi od 0,42 do 0,62 m,
2. zachowaniem zawężonej szerokości spocznika schodów zewnętrznych SZ1, wynosząca – 1,41 m,
3. zachowaniem zawężonej szerokości drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób, wynoszącej minimalnie – 0,69 m oraz zachowaniem zawężonej szerokości drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 3 osób, wynoszącej minimalnie – 0,79 m,
4. zachowaniem zawężonej szerokości nieblokowanego skrzydła drzwiowego drzwi wieloskrzydłowych, wynoszących minimalnie – 0,69 m,
5. zachowaniem zaniżonej wysokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne, wynoszące minimalnie – 1,94 m,
6. zachowaniem zawężonej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej:
 - a) pomiędzy komunikacją nr 0.02 a 0.03 na parterze, wynoszącej – 1,39 m,
 - b) pomiędzy komunikacją nr -1.08 a -1.09 w piwnicy, wynoszącej – 1,08 m,
7. zachowaniem zaniżonej wysokości drogi ewakuacyjnej w przejściu pomiędzy komunikacją nr 0.02 a 0.03 na parterze, wynoszącej 1,97 m, na długości 0,39 m,
8. zachowaniem progów w drzwiach wewnętrznych w budynku (biblioteka nr 0.12 oraz sala komputerowej 0.05), o wysokości maksymalnej 0,04 m,
9. brak zapewnienia wymaganej klasy reakcji na ogień dla szafek ubraniowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych występujących na korytarzach parteru,
10. zachowaniem klatki schodowej K1 jako nieobudowanej i niezamkniętej drzwiami dymoszczelnymi oraz niewyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. zastosowanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem naturalnym o zwiększonym natężeniu do wartości 5 lx, zgodnie z pkt. 5.11.2 Ekspertyzy technicznej,
- II. wyposażenia całego budynku z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w autonomiczne czujku dymu,
- III. rozmieszczenie planów ewakuacji w przestrzeniach ogólnodostępnych,
- IV. przeprowadzenie co najmniej raz na rok praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (brak zmienności jednoczesnej grupy powyżej 50 osób),

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, 2 i 3, § 69 ust. 4, § 75 ust. 3, § 239 ust. 1 i 6, § 240 ust. 1, § 242 ust. 1-3, § 245 ust. 1, § 258 ust. 2, rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej,

pod warunkiem

- A. zapewnienia dwóch dojść z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Roman – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, nakładając dodatkowe warunki w postaci zapewnienia dwóch dojść z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. Dodatkowy warunek ma na celu doprecyzowanie warunków ewakuacji wskazanych w ekspertyzie technicznej oraz podkreślenie ważności przedmiotowego zagadnienia, szczególnie w przypadku lokalizacji szafek ubraniowych na drodze ewakuacyjnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych

uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,

- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
bryg. mgr inż. Robert Naruniewicz

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
2. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Turku

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna przeciwpożarową określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” Tarnowa 57, 62-740 Tuliszków” (adresat – 1 egz., KP PSP w Turku – 1 egz. aa – 1 egz.)



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WPZ.52840.20.2023.2.NF

WPLYNEŁO	
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	
Poznań, dnia 25 lipca 2023 r.	
dn.	28.07.2023
poz.	6682
ilość załączników	
Dekretowano dn.	

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 – zwanej dalej u. ochrony ppoż.) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822 – zwane dalej rozporządzeniem o ochronie ppoż.), po rozpatrzeniu wniosku z 4 lipca 2023 roku (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 7 lipca 2023 r.), złożonego przez Gminę i Miasto Tuliszków, plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, w sprawie uzgadniania rozwiązań zamiennych wraz z „Ekspertyzą techniczną przeciwpożarową określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” Tarnowa 57, 62-740 Tuliszków” (dalej: Ekspertyza techniczna), opracowaną w lipcu 2023 roku przez rzeczoznawców: budowlanego dr. inż. arch. Romana Pilcha oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Małgorzatę Pilch, z określonym w punkcie 6.3 wskazaniem:

- brak wyposażenia strefy pożarowej nr 1 w hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem półsztywnym,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. zwiększenia ilości środków gaśniczych o 100% zgromadzonych w gaśnicach w strefie pożarowej nr 1, (tj. 4 kg środka na 100m²),

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia o ochronie ppoż., tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm,

pod warunkiem

- A. zapewnienia dwóch dojazdów z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi,
- B. zastosowania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem naturalnym o zwiększonym natężeniu do wartości 5 lx, zgodnie z pkt. 5.11.2 Ekspertyzy technicznej,
- C. wyposażenia całego budynku z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w autonomiczne czujki dymu,
- D. rozmieszczenia planów ewakuacji w przestrzeniach ogólnodostępnych,
- E. przeprowadzenie co najmniej raz na rok praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (brak zmienności jednoczesnej grupy powyżej 50 osób).

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Roman – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia o ochronie ppoż., przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, nakładając dodatkowe warunki w postaci:

- A. zapewnienia dwóch dojść z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi,
- B. zastosowania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem naturalnym o zwiększonym natężeniu do wartości 5 lx, zgodnie z pkt. 5.11.2 Ekspertyzy technicznej,
- C. wyposażenia całego budynku z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w autonomiczne czujki dymu,
- D. rozmieszczenia planów ewakuacji w przestrzeniach ogólnodostępnych,
- E. przeprowadzenie co najmniej raz na rok praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (brak zmienności jednoczesnej grupy powyżej 50 osób).

Dodatkowe warunki mają na celu doprecyzowanie warunków ewakuacji i dostępu do pomieszczeń, wskazanych w ekspertyzie technicznej oraz podkreślenie ważności przedmiotowego zagadnienia, szczególnie w przypadku lokalizacji szafek ubraniowych na drodze ewakuacyjnej. Dodatkowo wskazano rozwiązania zamienne zaproponowane przez autorów ekspertyzy technicznej jako rozwiązania rekompensujące niezgodności zakresie przepisów techniczno-budowlanych, uznając konieczność spełnienia całościowej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego. Uznano, że zaproponowane rozwiązania zamienne wpływają również na bezpieczeństwo pożarowe w kontekście braku wyposażenia budynku w hydranty.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego PSP nr WPZ.52840.20.2023.1.NF,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,

- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
bryg. mgr inż. Robert Natunewicz

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
2. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Turku