

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich - część 2 roboty wykończeniowe budynku i zagospodarowanie terenu


Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).


Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 21.12.2023 r.:

1. *Rzut sufitu podwieszanego – piętro sugeruje, że w części pomieszczeniach 1.6 oraz 1.8 należy wykonać sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny 60x60 w poziomie (rys. A.10). Natomiast przekrój pokazuje, że należy obudować sufit dźwiękochłonnymi płytami g-k, zachowując skosy. Które rozwiązanie należy przyjąć do oferty? Jeżeli zgodne z przekrojem, prosimy o informację, czy płyty g-k mają być z zastosowaniem perforacji w celu zachowania akustyki. Czy ewentualnie Zamawiający przewiduje wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60 dźwiękochłonnego zgodnie z zaznaczoną czerwoną poziomą linią na poniższym przekroju. Ponadto, udzielona odpowiedź z dnia 13.12.2023 (odpowiedź nr 7) sugeruje zastosowanie sufitów rastrowych. Prosimy o wyjaśnienie powyższych nieścisłości.*





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 13.12.2023 r. (odpowiedź na pytanie nr 7) wszystkie sufity podwieszane mają być sufitami rastrowymi z wyjątkiem sufitu, którego dot. zapytanie - należy tam przyjąć obudowy skosów GK akustycznego x1 + GK perforowana x1.

2. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi odnośnie instalacji fotowoltaicznej uprzejmie prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla niniejszej instalacji. Prosimy o wskazanie paneli CV. Czy mają zostać zamontowane na połaci dachu? Jeżeli tak, co z gwarancją na dach? Czy Zamawiający ewentualnie przewiduje możliwość wykonania instalacji w terenie na konstrukcji samonośnej poprzez kafarowanie słupków w ziemi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowa dokumentacja projektowa dla instalacji fotowoltaicznej nie została wykonana ze względu na szybko postępujące zmiany w rozwiązaniach technologicznych oraz różnych dostawców systemów montażowych. Zamawiający informuje, że instalacja ma być zamontowana na dachu, nie przewiduje możliwości wykonania instalacji w innym miejscu. Odnosząc się do gwarancji na dach, informujemy, że Wykonawca II etapu po montażu paneli na dachu ma obowiązek przejąć na siebie gwarancję na pokrycie dachowe budynku.

3. W związku z zmianą w SWZ odnośnie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 KW prosimy o udostępnienie projektu podanej instalacji ponieważ w załączonych dokumentach jest brak informacji na ten temat. W projekcie instalacji elektrycznej który został załączony też brak informacji odnośnie wykonania tej instalacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):
7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **06.02.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **08.01.2024 r.** do godziny: **11:00**. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na **platformazakupowa.pl**, pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>,

Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/857472>

3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):

10.1. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.01.2024 r.** o godz. **11:30**.*

4. Punkt 21.2. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):

21.2. *Wadium należy wnieść do dnia **08.01.2024 r.** do godz. **11:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**
Dokument podpisano elektronicznie