


## Budynek 2




Schemat układu  
oficyn zamkowych

Dach budynku objęty  
opracowaniem



### UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych normy Polskiego Komitetu Normalizowanego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

### B-B



### A-A



#### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIĘZBY DACHOWEJ :

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 : PODWALINA 16 x 16 cm | 6 : KLESZCZE 2x18 x 8 cm |
| 2 : ZAŚTRZAŁ 16 x 14 cm  | 7 : KROKIEW 14 x 10 cm   |
| 3 : SŁUP 14 x 14 cm      | 8 : PŁATEW 20 x 16 cm    |
| 4 : MIECZ 14 x 10 cm     | 9 : SŁUP 16 x 16 cm      |
| 5 : PŁATEW 16 x 14 cm    |                          |

#### OZNACZENIA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY/ WYMIANY

| X | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO OKORONOWANIA I MONTAŻU NAKŁADEK,  
O | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO WYMIANY,  
UWAGA !  
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KLESZCZY NALEŻY POPRAWIĆ POPRZEC MONTAŻ NOWEJ ŚRUBY M16

#### BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izdorek  
ul. Leszczyńska 53d/4 tel: 502-721-715  
64-115 Świąciechowa email: izdorek.michal@gmail.com  
Biuro : Leszno 64-100, ul. Chociszewskiego 12

Investor : Powiat Leszczyński  
64-100 Leszno  
Plac Kościuszki 4b

Zamawiający : Starostwo Powiatowe w Lesznie  
64-100 Leszno  
Plac Kościuszki 4b

Temat : Ekspertyza techniczna konstrukcji dachów w budynkach  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie

Adres inwestycji : 64-130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2, działka nr 251/12

Nazwa rysunku : Rzut więźby

Nr rysunku : K-2

Data : 04/2020

Opracował : mgr inż. MICHAŁ IZDOREK

Uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
bez ograniczeń nr ewid. WKP/0236/P00K/12

Stadium opracowania : Ekspertyza budowlana

Nr strony : 30