



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8
e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 15.07.2024 r.

ZP.271.11.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „**MODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO**” – postępowanie nr ZP.271.11.2024.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

1. W dokumentacji Zamawiający wskazuje, iż drzwi DW4 oraz DZ1 mają być wstawione wraz z automatyką. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści powyższego zapisu, w tym wskazanie czy do wyceny należy przyjąć pełen automat bez klamek.

Odpowiedź: *Należy przewidzieć drzwi z siłownikami, czujką obecności i innymi niezbędnymi elementami pozwalającymi na bezpieczne (również dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci) automatyczne otwieranie i zamykanie. Drzwi powinny być wyposażone również w m.in. klamkę i zamek.*

2. Zgodnie z zestawieniem dotyczącym stolarki okiennej – przedmiot zamówienia obejmuje okna PCV w ilości 49,24 m² i stolarkę fasadową w ilości 17,92 m² (aluminium), z kolei opis pozycji przedmiarowej dotyczy wymiany stolarki drewnianej w ilości 17,54 m². W związku z powyższym Wykonawca prosi o udostępnienie pozycji dot. wymiany stolarki PCV i aluminium

Odpowiedź: *Właściwa ilość okien z PCV to 49,15m² a okien Aluminiowych 17,54m². Stolarkę PCV w przedmiarze ujęto w pozycji 63 a stolarkę aluminiową w pozycji 80 jako analogię. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy i uzupełniający. Roboty należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Ślusarkę należy wykonać po pomiarach zdjętych z natury.*

3. W związku z pozycją numer 144 Przedmiaru konstrukcyjno-budowlanego – Zabudowa ciągu sterylizacyjnego – gab. Stomatologiczny, Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji dotyczącej zabudowy przedmiotowego ciągu.”

Odpowiedź: *Zabudowa stanowi "podstawę" dla urządzeń i stref odkładczych dla ciągu sterylizacyjnego. Zabudowę należy wykonać z płyty wiórowej okleinowanej. Błat grubości 4cm na wysokości 90cm z otworowaniem na zlewozmywak. Fronty w formie drzwiczek. Podziały na półki do ustalenia z Zamawiającym / Użytkownikiem na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez Wykonawcę.*

4. „W poz. przedmiarowej nr 142 występują szafki do szatni , prosimy o przedstawienie ich parametrów technicznych.

Odpowiedź: *Szafka stalowa malowana proszkowo o szerokości 35cm i głębokości 55cm. Podzielona na dwie części górną i dolną (do przechowywania odzieży prywatnej i służbowej). Wyposażona w zamki na klucz oraz drążek do wieszania ubrań. Szafka wentylowana. Wysokość min. 180cm.*

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON:87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

5. W poz. przedmiarowej nr 144 występuje zabudowa ciągu sterylizacyjnego w gabinecie stomatologicznym , na czym ma ona polegać ?”

Odpowiedź: Zabudowa stanowi "podstawę" dla urządzeń i stref odkładczych dla ciągu sterylizacyjnego. Zabudowę należy wykonać z płyty wiórowej okleinowanej. Błat grubości 4cm na wysokości 90cm z otworowaniem na zlewozmywak. Fronty w formie drzwiczek. Podziały na półki do ustalenia z Zamawiającym / Użytkownikiem na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez Wykonawcę.

6. Prosimy o wyjaśnienie

Stołarka drzwiowa wewnętrzna drewniana - skrzydła i ościeznice

1. wg STWiOR SST.02 Roboty wykończeniowe - ... wykonanie w okleinie CPL

2. wg Zestawienia stolarki drzwiowej (rys. PW.06) - okleina naturalna dąb

Czy blendy nad drzwiami z CPL czy z okleiny naturalnej dąb ?

Odpowiedź: Drzwi i blendy należy wykonać w okleinie CPL o wyglądzie zbliżonym do naturalnego dębu.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę do niniejszego postępowania należy składać **do 19.07.2024 r. do godz. 9:15**, termin otwarcia ofert 19.07.2024 r. o godz. 9:30.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON:87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...