



**POLSKI
ŁĄD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.2.8.2024.MW

Krasocin, 2024-04-15

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

(odpowiedzi na pytania nr 6 z dnia 09.04.2024r.)

dotyczy: Montaż instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i zakresu prac.

Odpowiedź:

Zamawiający, w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które będą wymagały modernizacji.

Pytanie 3 :

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy.

Pytanie 4 :

Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 5 :

Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

Odpowiedź:

Zaoferowany okres ogólnej gwarancji jakości musi obejmować wykonywanie nieodpłatnych przeglądów wszystkich urządzeń, których gwarancja wymaga ich wykonywania, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami ich producentów. Zamawiający pokrywa jedynie koszt materiałów eksploatacyjnych, zużytych na skutek normalnej prawidłowej pracy urządzenia.

Pytanie 6 :

Czy Zamawiający wymaga obliczenia nośności dachu na którym ma być zamontowana instalacja PV?

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w piśmie z dn. 10.04.2024r RI.271.1.2.6.2024.MW.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów tylko w przypadku występowania zacinienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów na wszystkich instalacjach PV a nie tylko w przypadku zacinienia.

Pytanie 8 :

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tolerancję mocy instalacji i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Podane moce są wartościami minimalnymi.

Pytanie 9:

Proszę o wskazanie mocy umownych dla każdej lokalizacji?

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w piśmie z dn. 10.04.2024r RI.271.1.2.6.2024.MW wraz ze sprostowaniem z 12.04.2024r.

Pytanie 10:

Kto występuje o zwiększenie mocy umownych jeśli zadzie taka potrzeba?

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w piśmie z dn. 29.03.2024r. RI.271.1.2.1.2024.MW.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów? Jeżeli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż optymalizatorów 1 na dwa panele?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów na wszystkich instalacjach. W instalacjach PV przy mocy powyżej 10 kW Zamawiający wyraża zgodę na montaż optymalizatorów 1 na dwa panele.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający posiada wiedzę o rodzaju pokrycia dachu w lokalizacjach gdzie instalacja PV ma znajdować się na dachu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wiedzę o rodzaju pokrycia dachu w lokalizacjach gdzie instalacja PV ma znajdować się na dachu.

Pytanie 13:

Kto ponosi koszty wycinki drzew jeżeli będzie taka potrzeba oraz kto przeprowadza procedurę uzyskania pozwolenia na wycinkę?

Odpowiedź:

Koszty wycinki drzew jeżeli będzie taka potrzeba poniesie Zamawiający jak również przeprowadzi procedurę uzyskania pozwolenia na wycinkę.

Pytanie 14 :

Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i zakresu prac.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński