
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana lamp na klatkach schodowych budynków mieszkalnych na
lampy LED uruchamiane czujnikami
ADRES INWESTYCJI: Budynki gminne administrowane przez ZGM ADM-4
NAZWA INWESTORA: ZGM ADM-4
ADRES INWESTORA: ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Michał Mielnik

DATA OPRACOWANIA: 30.03.2022

POZIOM CEN: IV kwartał 2021

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

Wykaz adresowy budynków mieszkalnych do wymiany lamp na klatkach schodowych:

- ul. Walczaka 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Walczaka 6a, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Walczaka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Podmiejska 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Podmiejska 15, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Drzymały 15, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Drzymały 22, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Spichrzowa 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Dąbrowskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Teatralna 38, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Ogrodowa 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Szkolna 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Lutycka 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Hejmanowskiej 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Lutycka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
- ul. Drzymały 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana lamp na klatkach schodowych na lampy uruchamiane czujnikami						
1	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	17,00		
2	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	82,00		
3	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	82,00		
4	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych <i>Lampa LED plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu oraz czujnikiem zmierzchowym, IP44, 10W, kolor biały, czujniki wewnątrz lampy</i>	kpl.	82,00		
5	KNR-W 4-03 0405-02	Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (4 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	82,00		
6	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	70,00		
7	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.	70,00		
8	KNR-W 4-03 1131-04	Demontaż przełączników czasowych o 4 przyłączonych przewodach	szt.	17,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

[illegible]

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Walczaka 6 3	szt.	3,00	
		Walczaka 6a 4	szt.	4,00	
		Walczaka 11 4	szt.	4,00	
		Podmiejska 47 4	szt.	4,00	
		Podmiejska 15 4	szt.	4,00	
		Drzymały 15 3	szt.	3,00	
		Drzymały 22 4	szt.	4,00	
		Spichrzowa 3 4	szt.	4,00	
		Dąbrowskiego 30 6	szt.	6,00	
		Teatralna 38 6	szt.	6,00	
		Teatralna 49 3	szt.	3,00	
		Ogrodowa 3 4	szt.	4,00	
		Szkolna 2 4	szt.	4,00	
		Lutycka 6 7	szt.	7,00	
		Hejmanowskiej 1 3	szt.	3,00	
		Lutycka 8 3	szt.	3,00	
		Drzymały 20 4	szt.	4,00	
				RAZEM	70,00
7	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		70	szt.	70,00	
				RAZEM	70,00
8	KNR-W 4-03 1131-04	Demontaż przekaźników czasowych o 4 przyłączonych przewodach	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00