

Drzycim, dnia 19.01.2022 r. .

GMINA DRZYCIM
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

RIRG.271.2.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytanie z dnia 19 stycznia 2022 roku:

Treść zapytania: W projekcie branży elektrycznej dotyczącym oczyszczalni ścieków przewidziano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 x 20kWp wykonaną poprzez umieszczenie paneli na dachach budynku technicznego, wiaty (20kWp) oraz budynku socjalnego (20kWp). Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kolejnego etapu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcjach nośnych wbitych w grunt jako kontynuację instalacji rozpoczętej w pierwszym zadaniu inwestycyjnym, zamiast na budynku socjalnym, jeżeli projektant wyda zgodę na powyższą zmianę w myśl prawa budowanego a parametry instalacji fotowoltaicznej zostaną zgodne z projektem z zachowaniem obecnie dostępnych rozwiązań technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykonanie kolejnego etapu instalacji fotowoltaicznej o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową, na konstrukcjach nośnych wbitych w grunt, jako kontynuację instalacji rozpoczętej w pierwszym etapie zadania inwestycyjnego.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią SIWZ. Oferty należy przygotować z uwzględnieniem ww. wyjaśnień na zadane pytanie.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald