



Łask, dnia 19 lipca 2022 r.

Nr sprawy 32BLT-SZP.2612.30.2022

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „Przeglądy konserwacyjne i naprawy zasilaczy bezprzerwowych UPS oraz przetwornic napięcia i częstotliwości prądu”, nr referencyjny 43/TP2/2022.*

W dniu **18.07.2022 r.** do Zamawiającego wpłynął wniosek następującej treści:

Wniosek nr 1

„Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie cz. VIII przegląd ma uwzględniać również wymogi producenta AXA POWER? Aktualny OPZ nie uwzględnia niezbędnej wymiany baterii podtrzymującej pamięć oraz wkodowania odpowiednich ustawień fabrycznych przy pomocy narzędzi serwisowych, jak również stosownej kalibracji, dopasowującej parametry prądu do linii zasilającej statek powietrzny napięciem o częstotliwości 400Hz.”

W odpowiedzi na wniosek nr 1, Zamawiający informuje, że:

Wymianę baterii warunkuje wykonanie stosownych pomiarów. Jeżeli okaże się, że jest konieczność wymiany, a Zamawiający będzie miał na ten cel środki finansowe, będzie to przedmiotem odrębnego postępowania.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć ofertę **do dnia 26.07.2022 r. do godz. 8:00.**

DOWÓDCA

(-) płk pil. Piotr OSTROUCH