

Dotyczy prowadzonego w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wykonania prac adaptacyjno-remontowych w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

Naczelnny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający poniżej udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem i dokonanymi zmianami.

Pytanie 1

Dzień dobry, drzwi z odwróconą przylgą np. drzwi D1 (150 sztuk) nie występują w wersji o akustyce 37 decybeli. Dotyczy to zarówno drzwi "PORTA", które są opisane w zestawieniu jak i innych producentów. Ze względu na bardzo dużą ilość drzwi, w których trzeba spełnić te wymagania prosimy o doprecyzowanie na czym Państwu bardziej zależy. Zważywszy na opisaną sytuację uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozyskał informację od Projektanta który potwierdził, że wiodący producenci stolarki drzwiowej są w stanie wyprodukować drzwi w wymaganej w OPZ konfiguracji Rw =37 dB oraz z odwróconą przylgą.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 284 ust. 3 ustawy **ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, przez co zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

➤ **W rozdz. XVI ust. 1**

otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **26.08.2024 r. do godz. 10.00.**”

➤ **W rozdz. XVI ust. 5**

otrzymuje brzmienie:

„5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.08.2024 r. o godz. 11:00** poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie.”

➤ **W rozdz. XIV ust. 1**

otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.09.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Zamawiający informuje, że w związku z w/w zmianami SWZ wprowadził także stosowne zmiany w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rebeka Barch.....

Przewodniczący Komisji Przetargowej