

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

ZESTAW PODŁOGOWY – GNIAZDA

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V (x2 – PODWÓJNE) IP44

WYPUST ZASILAJĄCY 1-FAZ. 230V

CZUJNIK OBECNOŚCI W TOALETACH

GSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44 PT

KORYTA ELEKTRYCZNE 200H60

Oznaczenie obwodów:
PRZYKŁADOWE OZNACZENIE: Rx/Fx.x
Rx – Nazwa/numer rozdzielnicy
Fx.x – Nr zabezpieczenia

Oznaczenia rozdzielnic/tablic elektrycznych:
Rx – tablica główna portierni i biura

1. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i br opisem technicznym
2. Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem
3. Wszystkie kable i przewody układać zgodnie z normą N SEP-E-004
4. W pomieszczeniach socjalnych instalacje wykonać jako podtynkową
5. Wszystkie wybrane materiały wymagają zgody klienta,
6. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować urządzenia w stopniu ochrony min. IP44
7. W pomieszczeniach wilgotnych wszystkie elementy metalowe podpiąć do szyny PE
8. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia P.POŻ należy wykonać i uszcze odpowiednimi przepisami oraz informacjami zawartmi w opisie technicznym. Przejścia u niepalną typu HILTI min E90, nie mniej jednak niż odporność ogniowa przegrody
9. Wszystkie elementy stalowe należy podłączyć do zacisków uziemienia PE w rozdzielnicy
10. Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku, elementy narysowano bez zachowania skali
11. Typy i przekroje przewodów pokazano na schematach rozdzielnicy
12. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne z certyfikatem CNBOP
13. W przypadku wykorzystania istniejących lamp należy dokonać pomiarów natężenia oświe ilość zamontowanych lamp
14. Nie dopuszczone jest mocowanie elementów do dolnego pasa krat
15. Obciążenie maksymalne 30kg/m2 dla wszystkich instalacji
16. Koryta mocować co 2m
17. Koryta E90 mocować co 1m

Jednostka projektowa
attik PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI
jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl

Wszelkie opracowanie chronione jest prawem autorskim. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Etap projektu

Projekt Wykonawczy

Nazwa rysunku

Dach - Instalacje elektryczne

branża	nr rysunku	
elektryczna	IE-21	
autorzy opracowania	nr uprawnień	podpis
PSI mgr inż. Marcin Paczyński	DOŚ/0228/PWBE/17 w spec. instalacje elektryczne	
PSI mgr inż. Piotr Jakubczyk	DOŚ/0428/PBE/17 w spec. instalacje elektryczne	
skala rysunku	data opracowania	REWIZJA
-:-	10.10.2023	01