



Bolków, dnia 5 września 2024 r.

ID.271.12.2024

## Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowa Wieś w Kaczorowie – realizacja**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Proszę o sprecyzowanie parametrów zegara astronomicznego
2. Proszę o podanie wartości bezpieczników i ilości. Czy jedna faza na obwód 3xS-301 C? to 3 szt., lub trzy fazy na obwód 3x3xS-301 C? to 9 szt. ?

### Ad.1 Parametry zegara astronomicznego:

- napięcie zasilania 230V AC / 50 Hz
- zakres napięcia zasilania – 20 % / 10 %
- 2 lub 3 wyjścia ( A ) ( B ) ( C ), niezależnie programowalne i sterowane, 5 A / 230V AC
- 1 wejście ( i ), fotokomórka / kaskada / informacyjne, 230V AC
- parametry mechaniczne złącz – stykowe / winda przewód 2.5 mm<sup>2</sup> / AWG14
- czas pracy na baterii 5 lat (liczony bez napięcia zasilania)
- interfejs komunikacyjny Bluetooth
- kodowana dwukierunkowa transmisja
- stopień ochrony IP 20
- temperatura pracy – 30 °C / 80 °C
- wymiary – szerokość 53 mm, wysokość 95 mm, głębokość 58 mm
- montaż na szynie DIN 35 mm

### Ad.2 Obwód składa się z jednej fazy 3 x S-301C

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące.