

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynkach:

Sądu Rejonowego w Żninie przy ul. Sądowej 2, w skład którego wchodzi:

1) Centrala alarmowa IGNIS 1000	1 szt.
2) Czujka optyczna dymu	9 szt.
3) Ręczny Ostrzegacz Pożaru	3 szt.
4) Przycisk Oddymiania	3 szt.
5) Syrena	1 szt.
6) Sygnalizator optyczno-akustyczny	1 szt.
7) Centrala klap oddymiających	1 szt.
8) Kłapy dymne	2 szt.

Sądu Rejonowego w Żninie Plac Wolności 17, w skład którego wchodzi:

1) Centrala alarmowa POLON 4000	1 szt.
2) Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-001	4 szt.
3) Czujka optyczna dymu DUR-4043	46 szt.
4) Przycisk oddymiania	3 szt.
5) Sygnalizator optyczno – akustyczny	3 szt.
6) Urządzenia kontrolno- sterujące do klap dymnych	21 szt.
7) Kłapy dymne	21 szt.
8) Centrala sterująca oddymiająca do okien	1 szt.
9) Centrala sterująca oddymiająca do drzwi	1 szt.

Sądu Rejonowego w Mogilnie, ul. Sądowa 21, w skład którego wchodzi:

1) Centrala alarmowa POLON-Alfa 4200	1 szt.
2) Czujka optyczna dymu typu DUR 4043	65 szt.
3) Ręczny Ostrzegacz Pożaru	8 szt.
4) Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SAP-5	1 szt.

W czasie przeglądu okresowego systemu Wykonawca będzie zobowiązany wykonać następujące prace:

- kontrola pracy centrali, ewentualne zmiany ustawień,
- przeoglądanie pamięci zdarzeń zarejestrowanych przez centralę pod kątem awarii lub nieuzasadnionych alarmów,
- przeogląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji przewodowej,
- sprawdzenie działania czujek pożarowych za pomocą imitatora dymu,
- przeprowadzenie prób sprawności akumulatorów,
- przeprowadzenie prób zamknięcia i otwarcia klap oddymiających wraz z kontrolą siłowników - dotyczy Sądu Rejonowego w Żninie,
- kontrola przycisków pożarowych ROP oraz sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

Częstotliwość wykonywania czynności i pozostałe wymagania:

- Wykonanie 12 konserwacji (z częstotliwością jedna na kwartał), tj.:
 - do 30 kwietnia 2024 r.
 - do 31 lipca 2024 r.
 - do 31 października 2024 r.
 - do 31 stycznia 2025 r.
 - do 30 kwietnia 2025 r.

- f) do 31 lipca 2025 r.
 - g) do 31 października 2025 r.
 - h) do 31 stycznia 2026 r.
 - i) do 30 kwietnia 2026 r.
 - j) do 31 lipca 2026 r.
 - k) do 31 października 2026 r.
 - l) do 31 stycznia 2027 r.
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych umową.
 3. Sposób rozliczania - ryczałt kwartalny w terminach wskazanych wyżej.
 4. Naprawy awaryjne wykonywane będą na zgłoszenie Zamawiającego – czynności te nie będą dodatkowo płatne i będą objęte ww. ryczałtem, a usuwanie awarii winno odbywać się maksymalnie w terminie 2 dni od momentu telefonicznego bądź mailowego przyjęcia zgłoszenia o uszkodzeniu.
 5. Każdorazowe potwierdzanie wykonania usługi poprzez przedstawienie stosownego protokołu.
 6. Posiadanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem producenta w/w systemu bądź 3-letniego doświadczenia udokumentowanego referencjami.
 7. Wykonywanie usługi własnymi narzędziami i dojazd własnym transportem.
 8. Koszty transportu należy wliczyć w koszty obsługi ryczałtowej.
 9. Części niezbędne do prawidłowego działania systemu pożarowego, dostarcza Wykonawca. Za zakupione części Zamawiający zapłaci na odrębne zlecenie przekazane e-mailem na adres Wykonawcy, z tym, że ceny muszą być wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę wyceny, po cenach nabycia, zawierającej szczegółowy opis oraz ilość produktów – w wycenie nie uwzględnia się kosztów zakupu. Usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna i objęta jest ryczałtem.