

S1

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC – PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY JAKO COKÓŁ DO WYSOKOŚCI 30CM, POMIĘDZY AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ IMITUJĄCA BETON ARCHITEKTONICZNY	0,35 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPLU AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY	
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS DO WYS. 30cm, POWYŻEJ WEŁNA MINERALNA, LAMBDA 0,03	15,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA + KOKOWANIE (TERMOSTYKI)	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
TYNK ZBROJĄCY	0,40 cm
SIATKA ZBROJĄCA	0,10 cm
TYNK ZBROJĄCY	0,40 cm
PŁYTA WEŁNA O ZEROWEJ ROZSZERZALNOŚCI PO ZAMOCOWANIU UZYSKUJĄCA BEZSPOINOWĄ PŁASZCZYZNĘ POD MARSKIE WYKOŃCZENIOWĄ Z PRZETWORZONEJ STYROPIANU SZKLANEJ OBUSTRONNIE WZMOCNIONA SIATKĄ ZBROJĄCĄ	1,20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	2,00 cm
PŁYTA DO TERMOIZOLACJA FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm
PODKONSTRUKCJA AL.	10,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S3

SŁUPY I PODCIĄGI ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

NARZUTA	2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA	36,00 cm

SŁUPY I PODCIĄGI ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANE

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ IMITUJĄCA BETON ARCHITEKTONICZNY	0,35 cm
ZATOPIONA SIATKA ZBROJĄCA	0,10 cm
DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY ZBROJĄCEJ (PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGIE Z SIATKĄ)	0,40 cm
OCZYSZCZENIE + GRUNT	0,05 cm
NARZUTA	2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA	36,00 cm

S4

ŚCIANY NADWIESZEŃ CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA /	8,00 cm
WEŁNA MINERALNA	5,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm

ŚCIANY NADWIESZEŃ CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA / PUSTKA POWIETRZNA	3,00 cm
PŁYTA DO TERMOIZOLACJA FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm

S5

ŚCIANY GALERII CZĘŚCI WYSOKIEJ I SCHODÓW ZEW. – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm

ŚCIANY GALERII CZĘŚCI WYSOKIEJ I SCHODÓW ZEW. – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OBUSTRONNIE	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm

S6

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚĆ WYSOKIEJ – ISTNIEJĄCE

PŁYTA CEMENTOWO-AZBESTOWA AZEKOL	0,60 cm
WEŁNA MINERALNA	4,00 cm
CA/GIPSTON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚĆ WYSOKIEJ – PROJEKTOWANE

2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013	
POWŁOKA GRUNTUJĄCA + FARBA ROZCIEŃCZONA WODĄ MAX 10%	
PROFILE/PŁYTY ELEWACYJNE Z GRANULATU WEROFIL MOCOWANE NA KLEJ	1,50 cm
MINERALNA ZAPRAWA ZBROJĄCA I KLEJĄCA + SIATKA ZBROJĄCA IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNE	0,50 cm
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03 MOCOWANE NA KLEJ + KOKOWANIE	12,00 cm
CA/GIPSTON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S7

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚĆ SZCZYTOWEJ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm
CA/GIPSTON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚĆ SZCZYTOWEJ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OPRÓCZ W BLACHĘ TRAPEZOWĄ WYPEŁNIĆ OD WEWN. WEŁNĄ MINERALNĄ o lambda=0,03 grubości 5,5 cm	5,50 cm
WIATROIZOLACJA	0,10 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03	8,00 cm
PAROIZOLACJA	0,10 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm
CA/GIPSTON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S8

FASADY PRZESZKLONE – ISTNIEJĄCE

SZYBA ZESPOLONA	2,40 cm
PROFILE ALUMINIOWE	10,00 cm

FASADY PRZESZKLONE – PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K

SZYBENE ZESPOLONE O U=0,9 W/m2*K	3,00 cm
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013 O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOL. TERMICZNEJ	10,00 cm

S10

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z NAZRUTY BEZ IZOLACJI

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEW. Z NARZUTY BEZ IZOLACJI – PROJ.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO CEMENTOWANE	3,00 cm
TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S11

ŚCIANA KOMORY CZERPNEJ

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA KOMORY CZERPNEJ – PROJEKTOWANA

TYNK AKRYLOWY SZARY	0,35 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPLU AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY	
WEŁNA MINERALNA o wsp.ściśnieniu lambda=0,03 W/(m*K)	12,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY MIN. + KOKOWANIE (TERMOSTYKI)	
TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S12

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KLATKI PRZY CZERPNI – ISTNIEJĄCA

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KLATKI PRZY CZERPNI – PROJ.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO CEMENTOWANE ISTNIEJĄCEJ NARZUTY	3,00 cm
NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
PUSTKA POWIETRZNA	40,00 cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 18/12/40	18,00 cm
PŁYTA ZESPOLONA DO WENTYLOWANEJ TERMOIZOLACJI ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONA Z PŁYTĄ KARTONOWO-GIPSOWĄ GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNEJ OKŁADZINIE Z BIAŁEGO WŁÓKNA SZKLANEGO, O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm
CAŁOŚĆ MOCOWANA NA KLEJ DO ISTN. ŚCIANY	
NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm

S13

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYŚCIA NA DACH – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYŚCIA NA DACH – PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY	1,00 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPLU AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT STYROPIANOWYCH	
WEŁNA MINERALNA	15,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ + KOKOWANIE (TERMOSTYKI)	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S14

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NIEOCIEPLONE – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NIEOCIEPLONE – PROJEKTOWANE

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ IMITUJĄCA BETON ARCHITEKTONICZNY	0,35 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPLU AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA	
ORIENTOWANE	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S15

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	18,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	18,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PŁYT/ PŁYTA DO TERMOIZOLACJA FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm

P1

STROP NAD PARKINGEM – ISTNIEJĄCY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKIŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
PUSTKA POWIETRZNA	10,00 cm
PŁYTY CEMENTOWO-WÓROWE ZBROJONE	5,00 cm
STYROPIAN	2,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

STROP NAD PARKINGEM – PROJEKTOWANY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKIŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA + KOKOWANIE (TERMOSTYKI)	
WEŁNA MINERALNA, LAMBDA 0,04 NA PODCIĄGACH WEŁNA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,03 I GRUBOŚCI 15 cm	30,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPLU AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY	
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE – KOLOR RAL 9006	0,35 cm

P2

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ – ISTNIEJĄCY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKIŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
IZOLACJA TERMICZNA	2,00 cm
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	66,00 cm
PODKONSTRUKCJA	8,00 cm
SUFITY LISTWOWY TYPU "RIPSKÓD"	5,00 cm

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ – PROJEKTOWANY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKIŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
PAROIZOLACJA	0,10 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 POMIĘDZY PODCIĄGAMI	25,00 cm
WIATROIZOLACJA	0,10 cm
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	66,00 cm
PODKONSTRUKCJA (SYSTEMOWA SUFITU)	25,00 cm
SUFITY LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWANY MOCOWANY ZAPRASKOWO NA TRAMERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. ZMIANOWYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R	4,00 cm

P3

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ – ISTNIEJĄCY

2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GRUZ CEMENTOWY	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/200	10,00 cm
SCIANKI AZUROWE / PUSTKA POWIETRZNA	45– 70 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE	7,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (RYGIEL)	60,00 cm
SUFITY PODWIESZONY	5,00 cm

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ – PROJEKTOWANY

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOIZOLACYJNA (NRO)	
PAPA PODKŁADOWA	
2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GRUZ CEMENTOWY	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/200	10,00 cm
SCIANKI AZUROWE / GRANULAT WEŁNY MINER.	45– 70 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE	7,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (RYGIEL)	60,00 cm
SUFITY PODWIESZONY	5,00 cm

P4

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ –BEZ ZMIAN

2 x PAP	0,50 cm
STYROPIAN	12,00 cm
PAPA ASFALTOWA	0,50 cm
GRUZ CEMENTOWY	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE	10,00 cm
SCIANKI AZUROWE / PUSTKA POWIETRZNA	60,00 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE	7,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

P5

POKRYCIE ŚWIETLIKÓW NAD CZ. NISKĄ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
BLACHA TYTAN-CYNK NA FABRYK	0,10 cm
ŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
PUSTKA POWIETRZNA / KONTRŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x20mm	2,00 cm
WIATROIZOLACJA	0,10 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 / KROKWIE DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x220mm	7,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 / KONSTRUKCJA STALOWA 2xC120	12,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 / PODKONSTRUKCJA PODSUFITU	5,00 cm
PAROIZOLACJA	0,10 cm
FOLIA Z PŁYT WODOSPORNYCH GKI O REI30	2x12,5 cm
SUFITY A1 FARBA LATEKSOWA BIAŁA	0,05 cm

POKRYCIE ŚWIETLIKÓW NAD CZ. NISKĄ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 – NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R	5,50 cm
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
BLACHA TYTAN-CYNK NA FABRYK	0,10 cm
ŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
PUSTKA POWIETRZNA / KONTRŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x20mm	2,00 cm
WIATROIZOLACJA	0,10 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 / KROKWIE DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x220mm	7,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 / KONSTRUKCJA STALOWA 2xC120	12,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 / PODKONSTRUKCJA PODSUFITU	5,00 cm
PAROIZOLACJA	0,10 cm
FOLIA Z PŁYT WODOSPORNYCH GKI O REI30	2x12,5 cm
SUFITY A1 FARBA LATEKSOWA BIAŁA	0,05 cm
SUFITY LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWANY MOCOWANY ZAPRASKOWO NA TRAMERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. ZMIANOWYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R	4,00 cm

P6

STROP NADWIESZONY XX PIĘTRA – ISTNIEJĄCY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	1,00 cm
PODKŁAD Z BETONU	5,00 cm
STROP ŻELBETOWY	24,00 cm
WEŁNA MINERALNA	5,00 cm
PŁYTA CEMENTOWO-AZBESTOWA AZEKOL	1,00 cm

STROP NADWIESZONY XX PIĘTRA –PROJEKTOWANY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	1,00 cm
PODKŁAD Z BETONU	5,00 cm
STROP ŻELBETOWY	24,00 cm
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03 MOCOWANE NA KLEJ + KOKOWANIE	15,00 cm
MINERALNA ZAPRAWA ZBROJĄCA I KLEJĄCA + SIATKA ZBROJĄCA IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNE	0,50 cm
PROFILE/PŁYTY ELEWACYJNE Z GRANULATU WEROFIL MOCOWANE NA KLEJ	1,50 cm
POWŁOKA GRUNTUJĄCA + FARBA ROZCIEŃCZONA WODĄ MAX 10% 2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013	

P7

NADWIESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOIZOLACYJNA (NRO)	
PAPA PODKŁADOWA	
2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GRUZ CEMENTOWY	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/200	10,00 cm
SCIANKI AZUROWE / PUSTKA POWIETRZNA	
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	
PODKONSTRUKCJA (SYSTEMOWA SUFITU)	25,00 cm
SUFITY LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWANY MOCOWANY ZAPRASKOWO NA TRAMERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. ZMIANOWYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R	4,00 cm

NADWIESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ – PROJEKTOWANE

2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GRUZ CEMENTOWY	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/200	10,00 cm
SCIANKI AZUROWE / PUSTKA POWIETRZNA	
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	
PODKONSTRUKCJA (SYSTEMOWA SUFITU)	25,00 cm
SUFITY LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWANY MOCOWANY ZAPRASKOWO NA TRAMERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. ZMIANOWYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R	4,00 cm



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- EI120 90/200 D4 – OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTĘPOWANEJ STOLARKI LUB ŚLUSARKI
- EI120 90/200 D4 – OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTĘPOWANEJ STOLARKI LUB ŚLUSARKI UJĘTEJ W INNYM OPRACOWANIU I WYĄCZONEJ Z PRZEDMIOTEJ INWESTYCJI
- Z2 258/207 – OPIS STOLARKI LUB ŚLUSARKI PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
2. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
J.P.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 74, 60-401 Poznań
biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJEKT
JACEK PODYMA

INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT	RZUT DACHU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Szapiel nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/39/2011
DATA	04.2017
REWIZJA	
NR RYSUNKU	A11
SKALA	1:100