



Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 6340197134
REGON 000001347

Katowice, dnia 01.03.2023 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.382.1.3.2023

WYJAŚNENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej progu unijnego (poniżej 215 000 euro), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) w rozumieniu art. 275 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: „Sukcesywne dostawy azotu ciekłego oraz najem zbiornika”, prowadzonego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach” nr rej.: DZP.382.1.3.2023

- I. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie 1: Na podstawie dzisiejszej wizji lokalnej stwierdzamy, iż warunki BHP eksploatacji zbiornika zlokalizowanego w Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice nie spełniają wytycznych branżowych oraz zasad naszej firmy, dotyczących bezpiecznej eksploatacji gazów. Ze względu na przechowywanie zbiornika ciekłego azotu w pomieszczeniu zamkniętym istnieje ryzyko uwolnienia gazu do atmosfery, co może powodować spadek zawartości tlenu i zaduszenie osób przebywającym w laboratorium. Do momentu wykonania przez Zamawiającego prac: wyprowadzenia na zewnątrz wszystkich zaworów wydmuchowych ze zbiornika, instalacji monitoringu poziomu tlenu w atmosferze pomieszczenia, montażu mechanicznej wentylacji wyciągowej w laboratorium, Air Products nie może realizować dostaw ciekłego azotu do tej lokalizacji. W związku z powyższym prosimy o deklarację Zamawiającego o dostosowaniu warunków eksploatacji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy lub wyłączenie tej lokalizacji z postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający planuje zamontowanie we wskazanym pomieszczeniu miernika poziomu tlenu wraz z alarmem o niskiej zawartości tlenu na przełomie marzec/kwiecień 2023r.



Zbiornik będzie napełniany w otwartej przestrzeni przed wejściem do budynku przy ul. Bankowej 14 a, napełniony w pomieszczeniu będzie przebywał tylko w trakcie pomiaru (ilość azotu w zbiorniku wystarcza maksymalnie na 3 dni ciągłego pomiaru, po tym czasie zbiornik pozostaje w budynku jako pusty, nie stwarzający zagrożenia).

Z-ca Przewodniczącej Komisji:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej:

