



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Dostawa i montaż pomostów serwisowych instalacji wentylacji na dachu boksów intensywnego kompostowania ob. 408A i 408B” nr ref. 11/PN/2020

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytania zadane przez Wykonawcę zachowane w oryginalnej pisowni.

Pytanie nr 1:

„Zgodnie z zapisami na rysunkach materiał przyjęty to St3sx/S235/ lub nierdzewna. Który materiał przyjąć do oferty?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informujemy, że decyzję o wyborze materiału pozostawia Wykonawcy. Elementy podpór należy wykonać ze stali St3S ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Michał Dzioba

Członek Zarządu
Maciej Jakubek