



Waliły – Stacja, 25.02.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.04.2022

### Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wyposażeniu biura Nadleśnictwa Waliły w instalację systemu klimatyzacji.

### Odpowiedzi na zapytania do postępowania

Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Treść pytania:** czy budynek ma zapas mocy elektrycznej na poziomie ok 14kW?

**Odpowiedź:** Budynek nie ma zapasu mocy elektrycznej na poziomie 14kW, zgodnie z umową o dystrybucję energii moc przyłączeniowa wynosi: 10kW

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**