



Popielów, dnia 11.07.2023 r.

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

BOS.271.10.2023.BK

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy postępowania pn.: **Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie**, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00273459/01 z dnia 2023-06-23.

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pod każdym pytaniem przedstawiamy stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Treść pisma, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/popielow>.

Treść pytań i odpowiedzi jest następująca:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej? A jeśli tak, to czy są wymagania odnośnie formy ogrodzenia (wymiary, materiał i inne).

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do podłączenia inwertera instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź 2

Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 03.07.2023 r. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia połączenia internetowego od budynku do inwertera. Zamawiający zapewni łącze internetowe wewnątrz budynku.

Wójt Gminy

/-/ Sybilla Stelmach

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)