4 piętro- czesc A

Opcja: centrala oddymiania

Opcja: centrala oddymiania

Winda

4P

4 piętro- prawe skrzydło

1.95A
150m

3 piętro- czesc A

3P

3 piętro- prawe skrzydło

1.95A
143m

2 piętro- czesc A

2P

2 piętro- prawe skrzydło

klatka

1.95A
140m

1 piętro- czesc A

CSP2

230V

1P

1 piętro- prawe skrzydło

1.95A
136m

1X2x0.8mm

1X2x0.8mm

Parter- czesc A

drzwi przesuwne centrala wentylacji

winda+ cz.zasysania+ zasilacz

230V

50W

CSP

230V

230V

0P

klatka

Parter- prawe skrzydło

Piwnica- czesc A

kotłownia

-1P

0.08A
95m

Opcja: centrala oddymiania

1 piętro czesc B

1P

0.83A
160m

Parter czesc B

0P

0.68A
155m

Piwnica- czesc B

-1P

0.08A
72m

LEGENDA:

- CSP — Centrala systemu pożarowego-panel
- CSP — Centrala systemu pożarowego
- ZSP — Zasilacz buforowy z certyfikatem CNBOP- do sterowań pożarowych
- Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym
- ROP — ręczny ostrzegacz pożarowy
- Czujka optyczno temperaturowa ASA
- Czujka zasysająca - pętlowa
- Czujka optyczna
- Wskaźnik zadziałania
- FDOO222 — element do sterowania i monitorowania. obciążalność dla 24V DC: 98W
- FDOO221 — element do monitorowania: 1 wejście
- FDOO221A — element do sterowania i monitorowania. obciążalność dla 24V DC: 49W, wyjścia monitorowane do zasilania sygnalizatorów
- FDOO222 — element do monitorowania: 4 wejścia
- SA-KTN/3m <1.8 W — Sygnalizator optyczno-akustyczny regulowana siła głosu z tonalnym. Sila do 105dB. Umin=19V ,ΔU<33%. Swiatło jako funkcja ewakuacyjna i alarmowanie
- SA-KTN/3m <1.8 W
- SA-KTN/3m <2.64 W
- Wypust min. UTP kat 5e (komunikacja)

UWAGI:
W razie zmian w charakterze lub układzie pomieszczeń dopasować system SSP lub w razie niejasności zgłosić zmiany do projektanta systemu SSP.

Rodzaj okablowania:

- PH90 — HTKSH przekrój wg schematu
- PH90 — HDGs 2(3)x2.5mm2
- PH90 — YnTKSY 1X2X0.8mm
- PH90 — 230V sprzed wył pożarowego, z pomieszczenia trafostacji

REWIZJA	ZAKRES REWIZJI	DATA

INWESTOR

Uzdrowisko Lądek-Długopole SA
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój

FAZA PROJEKTU
Temat

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO JUBILAT W LĄDKU ZDROJU.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Szpital Uzdrowiskowy JUBILAT
57-540 Lądek Zdrój

PROJEKTANT INSTALACJI

Centrum Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „Strażak"
Szponier Przemysław 57-350
Kudowa Zdrój, ul. Słone 124D

Strażak

BRANŻA: TELETECHNIKA

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:		
mgr inż. Roman Gądek	DTK-WSB/0248A/04/U	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Jacek Augustyniok	284/OOS/05	
Opracowanie		
mgr inż. Przemysław Szponier	5076	

TYTUŁ RYSUNKU

Schemat Blokowy

SKALA	NR RYSUNKU	REWIZJA
-.-	ITS_01	00
DATA 2022.10		

WSZELKIE PRAWA DO RYSUNKU ZASTRZEŻONE/ALL RIGHTS RESERVED FOR THIS DRAWING