



SKALA 1:100 / 1:500

- Uwaga.
- Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach.
  - W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.

ARPA <b>PROJEKT</b>		ARPA Projekt ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów	
Nazwa obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obarzym			
Inwestor: Gmina Dydnia 36-204 Dydnia 224			
Adres budowy: Obarzym			
Tytuł rysunku: Profil ST218-ST230		Skala: P8	
Nazwisko i imię, specjalność i nr uprawnień		Podpis	
mgr inż. Paweł KUŹMAŁA		Nr rys. P-13	
upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit. Nr PDK/0272/PWOS/13		Data: październik 2021	